


LEGENDA:

projektowana instalacja gazowa (rury stalowe czarne bez szwu)



wentylowana szafka gazomierzowa
na zawór odcinający dn50
i zawór elektromagnetyczny MAG3 dn50
na elewacji budynku

UWAGA:
Ścieżkę gazową należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta kotła.

FHU SANIT-BUD Meres Włodzimierz
ul. Górników 3/22
30-819 Kraków

<i>inwestor:</i>	GINIA MIEJSKA KRAKÓW - ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE UL. JEJANÓW 9 31-450 KRAKÓW	<i>stadium:</i>	PROJEKT BUDOWLANY
<i>inwestycja:</i>	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 74 przy ul. Branickiej 26 w Krakowie - dz. nr 31, obr. 35 Nowa Huta Instalacja gazowa	<i>branża:</i>	SANITARNA
<i>temat rys.:</i>	AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ	<i>skala:</i>	-
<i>projektant:</i>	mgr inż. ANDRZEJ KĄDZIELA Upr. nr 171/99	<i>podpis:</i>	2
<i>sprawdził:</i>	mgr inż. RAFAŁ KĄDZIELA MAP/0234/POOS/13	<i>data:</i>	LISTOPAD 2015