

LEGENDA:

projektowana instalacja gazowa (rury stalowe czarne bez szwu)

RO tuleja ochronna

tr trójnik do próby szczelności

KG kocioł gazowy kondensacyjny

Przed kotłem zamontować kurek odcinający oraz filtr

UWAGA:

Ścieżkę gazową należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta kotła.

FHU SANIT-BUD Meres Włodzimierz

ul. Górników 3/22

30-819 Kraków

inwestor:	**GMINA MIEJSKA KRAKÓW - ZESPÓŁ EKONIMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE** UL. UŁANÓW 9 31-450 KRAKÓW		*stadium:* PROJEKT BUDOWLANY
inwestycja:	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 74 przy ul. Branickiej 26 w Krakowie - dz. nr 31, obr. 35 Nowa Huta Instalacja gazowa		*branża:* SANITARNA
temat rys:	RZUT KOTŁOWNI INSTALACJA GAZOWA		*skala:* 1:50
projektował:	mgr inż. ANDRZEJ KĄDZIELA **Upr. nr 171/99**	*podpis:*	*nr rys.:* 1
sprawdził:	mgr inż. RAFAŁ KĄDZIELA **MAP/0234/POOS/13**	*podpis:*	*data:* LISTOPAD' 2015