

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE  
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24  
tel. 12 426-10-10, 12 426-41-00  
NIP 676-17-36-611 REGON 003915214

OZKr.5183.122.2018.AC II

OR/204/18

MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI  
OŚWIATY W KRAKOWIE  
DZIENNIK PODAWCZY

data 07-03-2018

Nr ewid. 173/P podpis. [signature]

26 LUT. 2018

MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI  
OŚWIATY W KRAKOWIE  
DZIENNIK PODAWCZY

data 08-03-2018

lokalizacja ul. Świdrska 9

Nr ewid. 231 podpis. [signature]

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty  
Ul. Ułanów 9  
31-450 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2018 r. ( data wpływu 14.02.2018 r.), dotyczące akceptacji wydanych przez tut. Urząd zaleceń dla planowanej termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego nr 92 zlokalizowanego przy ul. Parkowej 14 w Krakowie, oraz dodatkowej opinii w sprawie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, **Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie** informuje, że nie wyraża zgody na ocieplenie ścian zewnętrznych budynku.. Budynek 1 ujęty w gminnej ewidencji zabytków posiada tradycyjną formę nawiązującą do międzywojennych willi i dworków w stylu tzw. narodowym oraz ładne proporcje. Po zastosowaniu ocieplenia – w dodatku tak dużej grubości (16 cm) zostanie całkowicie „ utopiony ” gzyms, a budynek uzyska niekorzystną klockową formę, tym bardziej, że bez wydłużenia połaci dachowych nie można wydłużyć gzymsów wobec czego ich odtworzenie nie jest możliwe.

W związku z tym należy rozważyć ocieplenie budynku od wewnątrz farbami o właściwościach termicznych np. Thermoschild.

Z uwagi na usytuowanie na układzie urbanistycznym dawnego miasta Podgórze wszelkie działania zewnętrzne tj. docieplanie ścian poniżej gruntu, wymiana stolarki okiennej, oświetlenie muszą uzyskać pozwolenie konserwatorskie.

Małopolski  
Wojewódzki Konserwator Zabytków  
w Krakowie

dr inż. arch. Jan Janczykowski

Otrzymują:  
1 x Adresat  
1 x a/a