

L.p.	Pomieszczenie	A	H	V	Nawiew	Wywiew przez centralę	Wywiew wentyl. Indywid.
------	---------------	---	---	---	--------	-----------------------	-------------------------

2.01	Pokój 2ł	20,3	3,8	77,1	100	60	
2.02	Łazienka	4,7	2,5	11,8	60 (T)		60
2.03	Przedsionek	10,2	3,0	30,60	40 (T)	40	
2.04	Pokój 3ł	19,2	3,8	73,0	130	90	
2.05	Mag. Biel. Brudnej	4,6	2,5	11,5	60 (T)		60
2.06	Gabinet pom. Doraźnej	27	4,17	112,6	90	60	
2.07	Magazyn	14,1	4,17	58,8	30 (T)	30	
2.08	Wózki do ścielenia	6,7	3,0	20,1	60		
2.09	Łazienka	4,7	2,5	11,8	60 (T)		60
2.10	Pokój 2ł	15,5	3,8	58,90	100	60	
2.11	Pokój 3ł	18,9	3,8	71,82	130	90	
2.12	Przedsionek	7,7	3,0	23,10	40		
2.13	Łazienka	5,2	2,5	13,0	60 (T)		60
2.14	Łazienka	5,4	2,5	13,5	60 (T)		60
2.15	Pokój 3ł	19,3	3,8	73,3	130	90	
2.16	Pokój 3ł	19,3	3,8	73,3	130	90	
2.17	Przedsionek	8,7	3,0	26,1	80		
2.18	Łazienka	4,7	2,5	11,8	60 (T)		60
2.19	WC Pers.	3,4	2,5	8,5	60 (T)		60
2.19A	Magazynek	1,6	2,5	4,0	30 (T)	30	
2.20	Skład porz.	3,6	2,5	15,8	30 (T)	30	
2.22	Pokój 4ł	25,3	4,17	105,5	200	120	
2.23	Łazienka	9,6	3,0	28,8	60 (T)		60
2.24	Łazienka	4,7	2,5	11,8	60 (T)		60
2.25	Pokój 2ł	18,3	3,8	69,5	100	60	
2.26	Pokój 3ł	18,8	3,8	71,4	130	90	
2.28	Pokój 3ł	21,0	3,8	79,8	130	90	
2.29	Łazienka	4,7	2,5	11,8	60 (T)		60
2.30	Kuchnia	16,8	3,8	63,8	200	160	
2.31	Kuchnia pomocnicza	16,5	3,8	62,7	185	160	
2.32	Łazienka	5,1	2,5	12,8	60 (T)		60
2.33	Pokój 2ł	20,3	3,8	77,1	100	60	
2.34	Pokój 3ł	19,1	3,8	72,6	130	90	
2.36	Łazienka	4,7	2,5	11,8	60 (T)		60
2.37	Pokój 3ł	20,8	3,8	79,0	130	90	