
LEGENDA
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BEG. (SZCZELNY)
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY SCHODOWY (SZCZELNY)
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY ŚWIECZKOWY (SZCZELNY)
ŁĄCZNIK KONTROLNY UNIWERSALNY Z LAMPKĄ SYGNALIZUJĄCĄ ZNALEZIENIE
PRZYCISK DZWONKOWY (SZCZELNY)
ŁĄCZNIK 3-BIEGUNOWY (SZCZELNY)
UWAGI: ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI: KONSTRUKCJI, TECHNOLOGII, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MECHANICZNEJ, TELETECHNIKI, WOD - KAN, CO I CW
LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
INDEKS | SYMBOL | TYP OPRAWY
A.1 | SATURN 1500 LED 1
B.1 | MALL T5 LED 1
C.1 | MINI LED SMART 1
D.1 | PLAFO LED 1
D.2 | PLAFO LED 2
D.3 | PLAFO LED 3
E.1 | DOWNLIGHT LED 1
E.2 | DOWNLIGHT LED 2
E.3 | DOWNLIGHT LED 3
E.4 | DOWNLIGHT LED 4
F.1 | SAGITA LED 4 1
G.1 | LINIE PANEL LED 1
G.2 | LINIE PANEL LED 2
G.3 | LINIE PANEL LED 3
H.1 | KOSMIC ECO LED 1
H.2 | KOSMIC ECO LED 2
H.3 | KOSMIC ECO LED 3
I.1 | SPOTAK RED LED 1
J.1 | PRIDI TECH SP LED 24E
EW1 | INDEX LED 1
EW2 | INDEX LED 2
AW1 | LINEARFACE LED 1
AW2 | LINEARFACE LED FLEXILED 2
AW3 | LINEARFACE LED FLEXILED 3
AW4 | LINEARFACE LED FLEXILED 4
AW5 | KOSMIC LED 1
UWAGA: OŚWIETLENIE AWARYJNE HYDRANTÓW POWINNO ZAPEWNIAĆ NATĘŻENIE 5 lux NA PŁYCIE CZOŁOWEJ, ABY UZYSKAĆ TE WARUNKI NAD HYDRANTEM NALEŻY UMIEŚCIĆ OPRAWĘ AWARYJNĄ AW2 NA WYSOKOŚCI NA WYSOKOŚCI 2,5m.
RODZAJ PIKTOGRAMÓW ORAZ ICH DEFINITYCZNE ROZMIESZCZENIE NALEŻY SKONSULTOWAĆ ZE SPECJALISTĄ DO SPRAW P.POŻ
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904,z 2000r.)
ARCHIPLAN PROJEKTOWANIE I REALIZACJA JOLANTA PASZKOWSKA
31-102 KRAKÓW UL.TARŁOWSKA 3/2
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. LUDWIKA I ANNY HELCLÓW W KRAKOWIE
31-148 KRAKÓW UL. HELCLÓW 2
BUDYNEK "A" PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
INSTALACJE ELEKTRYCZNE CZĘŚĆ ŚRODKOWA RZUT POZIOMU PARTERU OŚWIETLENIE OGÓLNE I AWARYJNE
1 : 50
1E_5.2
inż. Krzysztof DOMAGALIK — elektryczna — 602/97 — 09.2016
inż. Krzysztof BURCZAK — elektryczna — 09.2016
inż. Władysław WAGA — elektryczna — RP-Upr 338/92 — 09.2016
LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
INDEKS | SYMBOL | TYP OPRAWY
A.1 | SATURN 1500 LED 1
B.1 | MALL T5 LED 1
C.1 | MINI LED SMART 1
D.1 | PLAFO LED 1
D.2 | PLAFO LED 2
D.3 | PLAFO LED 3
E.1 | DOWNLIGHT LED 1
E.2 | DOWNLIGHT LED 2
E.3 | DOWNLIGHT LED 3
E.4 | DOWNLIGHT LED 4
F.1 | SAGITA LED 4 1
G.1 | LINIE PANEL LED 1
G.2 | LINIE PANEL LED 2
G.3 | LINIE PANEL LED 3
H.1 | KOSMIC ECO LED 1
H.2 | KOSMIC ECO LED 2
H.3 | KOSMIC ECO LED 3
I.1 | SPOTAK RED LED 1
J.1 | PRIDI TECH SP LED 24E
EW1 | INDEX LED 1
EW2 | INDEX LED 2
AW1 | LINEARFACE LED 1
AW2 | LINEARFACE LED FLEXILED 2
AW3 | LINEARFACE LED FLEXILED 3
AW4 | LINEARFACE LED FLEXILED 4
AW5 | KOSMIC LED 1
UWAGA: OŚWIETLENIE AWARYJNE HYDRANTÓW POWINNO ZAPEWNIAĆ NATĘŻENIE 5 lux NA PŁYCIE CZOŁOWEJ, ABY UZYSKAĆ TE WARUNKI NAD HYDRANTEM NALEŻY UMIEŚCIĆ OPRAWĘ AWARYJNĄ AW2 NA WYSOKOŚCI NA WYSOKOŚCI 2,5m.
RODZAJ PIKTOGRAMÓW ORAZ ICH DEFINITYCZNE ROZMIESZCZENIE NALEŻY SKONSULTOWAĆ ZE SPECJALISTĄ DO SPRAW P.POŻ
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904,z 2000r.)
ARCHIPLAN PROJEKTOWANIE I REALIZACJA JOLANTA PASZKOWSKA
31-102 KRAKÓW UL.TARŁOWSKA 3/2
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. LUDWIKA I ANNY HELCLÓW W KRAKOWIE
31-148 KRAKÓW UL. HELCLÓW 2
BUDYNEK "A" PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
INSTALACJE ELEKTRYCZNE CZĘŚĆ ŚRODKOWA RZUT POZIOMU 2 PIĘTRA OŚWIETLENIE OGÓLNE I AWARYJNE
1 : 50
1E_4.2
inż. Krzysztof DOMAGALIK — elektryczna — 602/97 — 09.2016
inż. Krzysztof BURCZAK — elektryczna — 09.2016
inż. Władysław WAGA — elektryczna — RP-Upr 338/92 — 09.2016