

UCHWAŁA NR 272/195/2023
ZARZĄDU DZIELNICY XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE
z dnia 9 maja 2023r

w sprawie opinii do projektu na budowę zbiornika retencyjnego na dz. 162 obręb NH-12 przy ul. Burzowej w Krakowie
pismo KEGW/RDWK/01/IV/23/RK

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. I uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021r. poz. 6710) oraz w związku z uchwałą Nr II/15/2018 Rady Dzielnicy XVII z 21 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, Zarząd Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1. Zaopiniować pozytywnie zamierzenie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego na dz. nr 162 obręb NH-12 przy ul. Burzowej w Krakowie wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych” z następującą uwagą: należy rozważyć możliwość zamiany rurociągu dopływowego z rowu do zbiornika retencyjnego 001_ZR z rurociągu DN 800 na przepust ramowy 1,5m x 1,5m.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Andrzej Dziedzic

Uzasadnienie:

Ro Rady Dzielnicy XVII wpłynęło pismo z Firmy Projektowej AQUEDUCT z prośbą o opinię do budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Burzowej w Krakowie.
Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XVII po uzyskaniu informacji Radnego z tego rejonu wydała pozytywną opinię w ww. sprawie