


SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNICY RP



Nr obwodu	
Nr pomieszczenia	
Typ przewodu/kabla	
MOC [kW]	

Układ sieci: TN - S
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim: - izolowanie części czynnych - urządzenia ochronne różnicowoprądowe I=30 mA
Ochrona przed dotykiem pośrednim: - samoczynne wyłączenie zasilania - urządzenia II klasy ochronności

1. Ps = 5kW - moc szczytowa istn.
Ps = 1,7kW - moc szczytowa projektowana
Ps = 6,7kW - suma mocy
f=50Hz
U=230/400V
2. Podział PEN na PE i N wg założeń z I etapu

TEMAT	Remont pomieszczeń na poziomach -1, w budynku Sala Taneczna –ART Zona na osiedlu Górali 4, w Nowej Hucie		
ADRES	os. Górali 4, 31–959 Kraków		
INWESTOR	OSRODEK KULTURY im. C. K. NORWIDA		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div><div>Biurow projektów</div><div>EKOTEKTURA</div><div>ekologiczna architektura</div><div>www.ekotektura.com info@ekotektura.com</div><div>gm793090280 31-425 Kraków al. Krasińskiego 9/25B</div></div>		
FAZA	BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
AUTORZY PROJEKTU	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
MGR INŻ. TOMASZ ZAGATA	PK/0249/P00E/14		
TEMAT RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNICY RP		
SKALA	-		
OZNACZENIE BRANŻY	DATA	NR RYSUNKU	
E	LIPIEC 2015	ES1 1/2	