

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

 Numer świadectwa¹⁾

SCHE/1638/6/2016

Oceniiany budynek

Rodzaj budynku ²⁾	budynek użyteczności publicznej
Przeznaczenie budynku ³⁾	biurowy
Adres budynku	Cechowa 19, Kraków, 30-614 Kraków
Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy ⁴⁾	tak
Rok oddania do użytkowania budynku ⁵⁾	1929
Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej ⁶⁾	metoda obliczeniowa
Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) A_r [m ²] ⁷⁾	460,00
Powierzchnia użytkowa [m ²]	460,00


Ważne do (rrrr-mm-dd) ⁸⁾


2026-03-08

 Stacja meteorologiczna, według której danych obliczana jest charakterystyka energetyczna⁹⁾

Kraków Balice

Ocena charakterystyki energetycznej budynku¹⁰⁾

Wskaźniki charakterystyki energetycznej	Oceniiany budynek	Wymagania dla nowego budynku według przepisów techniczno-budowlanych
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową	EU = 170,90 kWh/(m ² · rok)	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową ¹¹⁾	EK = 255,20 kWh/(m ² · rok)	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną ¹¹⁾	EP = 338,30 kWh/(m ² · rok)	EP = 165,00 kWh/(m ² · rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO ₂	E _{CO₂} = 0,01 t CO ₂ /(m ² · rok)	
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową	U _{oze} = 0,00 %	

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m²·rok)]

Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek¹²⁾

System techniczny	Rodzaj nośnika energii lub energii	Ilość nośnika energii lub energii	Jednostka/(m ² · rok)
Ogrzewczy	1) Gaz ziemny	21,72	m ³
	2) Energia elektryczna	0,88	kWh
Przygotowania ciepłej wody użytkowej	1) Gaz ziemny	0,71	m ³
	2) Energia elektryczna	0,02	kWh
Chłodzenia			
Wbudowanej instalacji oświetlenia ¹¹⁾	1) Energia elektryczna	29,35	kWh

Sporządzający świadectwo:

 Imię i nazwisko: Agnieszka Kostecka-Stec
 Nr wpisu do wykazu ¹³⁾: 1638
 Data wystawienia świadectwa: 2016-03-08

 mgr inż. Agnieszka Kostecka-Stec
 UPRAWNIENIA DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW
 CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU LOKALU
 MIESZKALNEGO, ORAZ CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO
 SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ TECHNICZNĄ UŻYTKOWĄ NR 9770
 32-020 WIELICZKA, LEDNICA GÓRNA 217, TEL. 698 656 047

Podpis i pieczęć

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU	
Numer świadectwa ¹⁾	SCHE/1638/39/2015


Oceniany budynek		
Rodzaj budynku ²⁾	budynek użyteczności publicznej	
Przeznaczenie budynku ³⁾	biurowy	
Adres budynku	Dobrego Pasterza 116, Kraków, 31-416 Kraków	
Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy ⁴⁾	tak	
Rok oddania do użytkowania budynku ⁵⁾	1988	
Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej ⁶⁾	metoda obliczeniowa	
Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) A _f [m ²] ⁷⁾	1092,18	
Powierzchnia użytkowa [m ²]	1092,18	

Ważne do (rrrr-mm-dd) ⁸⁾	2025-08-14
-------------------------------------	------------

Stacja meteorologiczna, według której danych obliczana jest charakterystyka energetyczna ⁹⁾	Kraków Balice
--	---------------

Ocena charakterystyki energetycznej budynku ¹⁰⁾		
Wskaźniki charakterystyki energetycznej	Oceniany budynek	Wymagania dla nowego budynku według przepisów techniczno-budowlanych
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową	EU = 120,30 kWh/(m ² · rok)	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową ¹¹⁾	EK = 185,30 kWh/(m ² · rok)	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną ¹¹⁾	EP = 228,60 kWh/(m ² · rok)	EP = 165,00 kWh/(m ² · rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO ₂	E _{CO₂} = 0,08 t CO ₂ /(m ² · rok)	
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową	U _{oze} = 0,00 %	

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m²·rok)]



Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek ¹²⁾			
System techniczny	Rodzaj nośnika energii lub energii	Ilość nośnika energii lub energii	Jednostka/(m ² · rok)
Ogrzewczy	1) Ciepło sieciowe z kogeneracji - węgiel kamienny lub gaz	23,65	kg
	2) Energia elektryczna	0,83	kWh
Przygotowania ciepłej wody użytkowej	1) Energia elektryczna	4,38	kWh
Chłodzenia			
Wbudowanej instalacji oświetlenia ¹¹⁾	1) Energia elektryczna	31,36	kWh

Sporządzający świadectwo: Imię i nazwisko: Agnieszka Kostecka-Stec Nr wpisu do wykazu ¹³⁾ : 1638 Data wystawienia świadectwa: 2015-08-13	mgr inż. Agnieszka Kostecka-Stec UPRAWNIENIA DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU, LOKALU MIESZKALNEGO, ORAZ CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ TECHNICZNĄ UŻYTKOWĄ NR 9770 32-020 WIELICZKA, LĘDNICA BORNĄ, TYT. TEL. 698 656 047  Podpis i pieczęć KOPIA
---	--

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

 Numer świadectwa¹⁾

SCHE/1638/38/2015

Oceniany budynek

Rodzaj budynku ²⁾	budynek użyteczności publicznej
Przeznaczenie budynku ³⁾	administracyjno-gospodarczy
Adres budynku	Dobrego Pasterza 116, Kraków, 31-416 Kraków
Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy ⁴⁾	tak
Rok oddania do użytkowania budynku ⁵⁾	1988
Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej ⁶⁾	metoda obliczeniowa
Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) A_r [m ²] ⁷⁾	1185,72
Powierzchnia użytkowa [m ²]	1185,72


 Ważne do (rrrr-mm-dd)⁸⁾


2025-08-14

 Stacja meteorologiczna, według której danych obliczana jest charakterystyka energetyczna⁹⁾

Kraków Balice

Ocena charakterystyki energetycznej budynku¹⁰⁾

Wskaźniki charakterystyki energetycznej	Oceniany budynek	Wymagania dla nowego budynku według przepisów techniczno-budowlanych
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową	EU = 122,70 kWh/(m ² · rok)	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową ¹¹⁾	EK = 182,10 kWh/(m ² · rok)	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną ¹¹⁾	EP = 209,70 kWh/(m ² · rok)	EP = 165,00 kWh/(m ² · rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO ₂	E _{CO₂} = 0,08 t CO ₂ /(m ² · rok)	
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową	U _{oze} = 0,00 %	

 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m² · rok)]

Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek¹²⁾

System techniczny	Rodzaj nośnika energii lub energii	Ilość nośnika energii lub energii	Jednostka/(m ² · rok)
Ogrzewczy	1) Ciepło sieciowe z kogeneracji - węgiel kamienny lub gaz	24,33	kg
	2) Energia elektryczna	0,87	kWh
Przygotowania ciepłej wody użytkowej	1) Energia elektryczna	3,13	kWh
Chłodzenia			
Wbudowanej instalacji oświetlenia ¹¹⁾	1) Energia elektryczna	25,09	kWh

Sporządzający świadectwo:

 Imię i nazwisko: Agnieszka Kostecka-Stec
 Nr wpisu do wykazu¹³⁾: 1638
 Data wystawienia świadectwa: 2015-08-13

 mgr inż. Agnieszka Kostecka-Stec
 UPRAWNIENIA DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW
 CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU, LOKALU
 MIESZKALNEGO, ORAZ CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO
 SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ TECHNICZNĄ, UŻYTKOWĄ NR 9770
 32-020 WIELICZKA, JEDNOSTKA GÓRNICZA I 7, TEL. 698 656 047

Podpis i pieczęć

Kopia