

UWAGI:
Rurociągi prowadzić po ścianie, poniżej okien, zgodnie ze schematem - przekrój B-B.

Istniejące przewody podłączające nagrzewnice wentylacyjne odciąć od instalacji wewnętrznej c.o. i zdemontować.

B-B



OZNACZENIA:

Ø42x1,5 - projektowane rurociągi z rur stalowych, łączonych przez zacisk średnica zewnętrzna 42 mm, grubość ścianki 1,5 mm

H20-60/0,4m - grzejnik projektowany, stalowy, płytowy, higieniczny, typu H20, wysokość 60 cm, długość 0,4 m

istniejący C22-90/0,7m - grzejnik istniejący, stalowy, płytowo-konwektorowy, typu C22, wysokość 90 cm, długośc 0,7 m

istniejący A-508 - grzejnik istniejący, drabinkowy, łazienkowy

PS - projektowany punkt stały

WZ
PROJEKT

INWESTOR:
Dom Pomocy Społecznej
ul. Łanowa 43, 30-725 Kraków

Nazwa: Projekt wykonawczy zamienny instalacji centralnego ogrzewania oraz doprowadzenia ciepła do nagrzewnic wentylacyjnych dla kuchni gorącej wraz z zapleczem kuchennym w budynku A Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 w Krakowie

RZUT PIWNIC - PROJEKTOWANE INSTALACJE GRZEWCZE

skala 1:100

Projektowała:	mgr inż. Cecylia Cimochowicz	3403/61	03.2016	
Opracował:	inż. Wojciech Zachariasz		03.2016	
Sprawdziła:	mgr inż. Stanisława Chudzik	Nr.BPP.-Upr.352/79	03.2016	

Numer rys. 1