



06.02.17M.124.2016

znak pisma

Kraków, 01.12.2016r.

Protokół kontroli nr 124/2016
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

na podstawie półrocznego planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 08/M z dnia 7 stycznia 2011.

St. sp. Wypiech Tajak

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 01.12.2016 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Szkole Podstawowej nr 95, ul. Wileńska 9

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej Wydział Edukacji UMK

(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

p. Elżbieta Paradowska - dyrektor

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Elżbieta Paradowska

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynek szkoły i otoczenie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

protokoł kontroli instalacji

z dnia 21 stycznia 2016 roku - pozytywny

b/ instalacja elektryczna

protokoł z powiadomienia ochronnych

nr 61/2016 z dnia 01.04.2016 - usterek - naprawiono 24.04.16

c/ instalacja odgromowa

protokół z pomiarów ur 61/2016
usterki na 3 złączach - naprawiono 24.04.2016.

d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół ur 22/ZE0/4/2016
z dnia 27.01.2016 r. - pozytywny.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualne - (opr 2008 - aktualizacja)

Inne ~

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe 6kg(1) 2kg(1)
prezent i konserwacja - 07.03.2016 - sprawne.

2/Instalacja hydrantowa

6 hydrantów ϕ 52 - pomiar ciśnienia
i wydajności, kontrola 2 Wpiz - w normie.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynki szkoły są w bardzo dobrej kondycji
na wypadek pożaru. Drogi ewakuacyjne szerokie
oraz oznakowane. Instalacje sprawne, kontrolowane
zgodnie z przepisami.

Wyznaczono osoby do organizowania i nadzoru
wzrostu akcji ratowniczo-gaśniczej.

Ćwiczenia ewakuacyjne - ostatnio 16 września 2016
- poprzednio 25. maja 2016 r.

W dniu kontroli nie stwierdzono uchybień,
ani usterek mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
pożarowe szkoły.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

1. ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego.
2. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wnosi następujące zastrzeżenia* do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z
zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego
i kontrolującego.

GLÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Polak

(podpis osoby kontrolującej)

Dyrektor Szkoły

mgr Elżbieta Poradowska

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

Szkoła Podstawowa nr 95
31-413 Kraków, ul. Wileńska 9
tel. 012/ 411-49-34
NIP 945-19-53-758, Reg. 000707314



LAUREAT KONKURSU

