

ARS-Klimat Arkadiusz Szopa
ul. Szczygielskiego 15
30-398 Kraków
tel. 608 650 651

P. 2017
f

WYKONANIE USŁUGI

(oryginał/kopia)

Zleceniodawca: Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.

Adres zlecniodawcy: ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków

Miejsce usługi: ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków

Data zgłoszenia: 09.05.2017

Data wykonania: 30.05.2017

Naprawa gwarancyjna

☐

Naprawa pogwarancyjna

☐

Konserwacja

☒

Montaż

☐

Zakres robót:

1. Kontrola połączeń elektrycznych.
2. Czyszczenie parownika.
3. Czyszczenie skraplacza.
4. Sprawdzenie układu odprowadzania skroplin.
5. Kontrola ciśnienia pracy.
6. Dezynfekcja.

Zakres robót w pkt. 1 - 6 dotyczy urządzeń:

- ✓ LGCA24AWV/SZ4AQU (s: 106KACA0003/106 KABF00045)
- ✓ LGCA24AWV/SZ4AQU (s: 106KAQAJ0004/106 KAZF00269)
- ✓ DAIKIN FTXS42G2V1B/RKS42G2V1B (s: 2008/J012227/2008/J000921)
- ✓ DAIKIN FTXS25G2V1B/RKS25G2V1B (s: 2010/J416066/2010/J004357)
- ✓ GREE GWH12QB -K3DNA5D/I - D/O (s:4J93460006217/4J31560055433)

Urządzenia są sprawne.

Zlecniodawca 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 6
tel. 12 266 66 80 fax 12 266 86 22
Dyrektor Ośrodka IP 944 13 15 341 REGON 000192790
mgr Barbara Planta

Ars-Klimat
Arkadiusz Szopa
ul. Szczygielskiego 15, 30-398 Kraków
NIP 944-159-12-94 REGON 351265040
tel. 608-650-651

Szopa Arkadiusz

Serwisant

Serwisant
Urządzeń Klimatyzacyjnych
Szopa Arkadiusz
Arkadiusz Szopa
tel. 608 650 651

SOSW dla Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących
Wpłynęło dnia 2017-05-31
Znak sprawy S.338.2017
Ilość zał. Podpis Sutor