

UWAGI dla instalacji odgromowej:

1. Zwody poziome wykonać z drutu stalowego ocynkowanego FeZn Ø 8mm, układanym na uchwytach dystansowych typowych pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej.
2. Przewody odprowadzające wykonać z drutu stalowego ocynkowanego FeZn Ø 8mm, układanym w rurze izolacyjnej grubościennej i w dolnej części przy poziomie gruntu wprowadzić do złącz kontrolnych (zacisków probierczych). W części frontowej dla potrzeb przewodów odprowadzających wykożystać konstrukcję stalową budynku, w górnej i dolnej części poziomu piwnicy nad posadzką łączyć z proj. inst. odgromową. Dla tych przew. odprowadzających złącza kontrolne (zacisków probierczych) wykonać w pod tynkiem ściany piwnicy w obudowach typowych.
3. Na wysokości ~40cm nad terenem (lub posadzką piwnicy) wykonać złącze kontrolne w obudowach typowych pod tynkiem.
4. Od złącz kontrolnych wyprowadzić przewód uziemiający wykonane płaskownikiem ocynkowanym FeZn 30x4mm, układanym na uchwytach dystansowych do uziomu.
5. Dla budynku wykonać uziom zamknięty fundamentowy wykonany płaskownikiem stlowym Fe 50x4 mm spawanym do projektowanych hebów pali fundamentowych. Zaleca się spawanie do wszystkich syalowych elementów płai fundamentowych.

! 6. Wszystkie prace dla wykonania uziomi, podłączenia przewodów uziemniających, wykonania zacisków probierczych i ułożenia przewodów odprowadzających realizować w koordynacji z pracami budowlanymi. Wszelkie połączenia elementów instalacji odgromowej wykonać w sposób trwały, elementy stalowych połączeń zabezpieczyć przed korozją.

7. Wszelkie metalowe elementy wystające na poziomie dachu podłączyć z instalacją odgromową! W razie potrzeby stosowac złączki dwumetaliczne.

LEGENDA dla instalacji odgromowej:

- ——————— - zwody poziome niskie na oblekcie wykonane drutem stalowym ocynkowanym Ø 8 mm układane na uchwytach dystansowych typowych i klejonych do pokrycia dachu papą
- —·———·— - uziom fundamentowy zamknięty dla obiektu wykonany płaskownikiem stlowym Fe 50x4 mm spawanym do projektowanych hebów pali fundamentowych
- ∞ - złącza kontrolne montowane na h=0,4 m
- - zwód plonowy o wysokośc ~0,5 m

BIURO PROJEKTÓW PKZ "ARKONA" Spółka z o. o. 31 – 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/9, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl			
OBIEKT:	Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie		
ADRES:	Ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków		
NR EGW/KW:	125/5, obr.12, Kraków – Śródmieście		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Sieradzki	Upr. Nr UAN-Upr.345/90	
SPRAWDZIŁ:			
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Leszek Sparski	GP/IV-63/3427/86	
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY		DATA: 07. 2015
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA 230/400V AC		
TEMAT RYSUNKU:	RZUT DACHU hala L – instalacja odgromowa		SKALA: 1:50
			NUMER RYSUNKU: E-L-12