Przepompownia Aquafilt S do ścieków bez fekaliów
Moc znamionowa: P=0,5 kW
Napięcie robocze: 230V~50Hz
Głębokość zabudowy 0,65m

poz. antresopi - inst. odbiorcze hali L
poz. parteru - inst. odbiorcze hali L + zasil rozdz. RDL

łączyć z konstr. windy

Pojemnościowy podgrzewacz wody P= 1,5kW
Lokalizacja nad stropem podwieszanym

Przepompownia Aquafilt S do ścieków bez fekali
Moc znamionowa: P=0,5 kW
Napięcie robocze: 230V~50Hz
Głębokość zabudowy 0,65m

Hala D

WODOMIERZ

[L]-1/02 | 4,19 m2 POM. TECH.

[L]-1/01 | 30,10 m2 POM. GOSPODARCZE MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADÓW

[L]-1/03 | 13,89 m2 PLATFORMA TOWAR.

[L]-1/04 | 15,10 m2 POM. TECHNICZNE WĘZEŁ CIEPLNY

[L]-1/05 | 4,66 m2 PRZEDSIONEK

[L]-1/06 | 4,22 m2 POM. GOSP. (wózkowania)

DŹWIG OSOBOWY /DŻ/

[L]-1/07 | 11,26 m2 KORYTARZ

[L]-1/08 | 5,18 m2 WC DLA N-SPR.

[L]-1/09 | 3,05 m2 KAPLICZKI SANIT. DLA PRACOWNIKÓW

[L]-1/10 | 22,41 m2 POMIESZCZENIE SOCJALNE

[L]-1/11 | 5,10 m2 MAGAZYN

[L]-1/12 | 7,74 m2 PRZEDSIONEK

[L]-1/13 | 44,67 m2 POM. TECHNICZNE WENTYLATORNIA

SCHODY /S7/

SCHODY /S8/

[L]-1/01 | 435,04 m2 SALA EKSPOZYCYJNA

[L]-1/01 | 12,72 m2 HOL KOMUNIKACYJNY

[H]-1/02 | 5,96 m2 POM. TECHNICZNE WĘZEŁ CIEPLNY

[H]-1/03 | 5,07 m2 POM. TECHNICZNE ROZDZIELNIA ELEKTR.

[L]-1/14 | 12,26 m2 KORYTARZ

PLATFORMA DLA NIEPEŁNOSPR. /PŻ/

RDT | RW | RPL | RGLH | RPH | CBL | CBH | OP1 | OP20 | TSO | TSO1 | TSO2 | TSO3 | TSO4

DS1

Wpa | WPs | WPL | Wkk | Wkp

EW5 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | VDN

EI60 | EIS30

Klimakonwektor kasetowy

Klapy p.poż

ŁĄCZNIK ZAMKNIĘTY BUDYNKU

połączenie z GPW w hali D

Przepompownia Aquafilt F Compact Duo do ścieków
Moc znamionowa: P=2x 1,0 kW
Napięcie robocze: 230V~50Hz

Pojemnościowy podgrzewacz wody P= 2,0kW
Lokalizacja pod zlewem

Przepompownia Aquafilt S do ścieków bez fekaliów
Moc znamionowa: P=0,5 kW
Napięcie robocze: 230V~50Hz
Głębokość zabudowy 0,65m

instalacja odbiorcza poz. parteru w hali H

główny wlz do roadz. RGHL

łączyć z konstr. platformy

h=1m

poziom piwnicy instalacje 230/400V AC LEGENDA :

- WPs● - wypust 230/400V AC dla podłączenia napędu platformy samochodowej
- WPL● - wypust 230V AC dla podłączenia napędu platformy dla niepełnosprawnych
- TSO1 do TSO3 - tablica sterowania oświetleniem w systemie DALI dla pom.[L] -0/01 - obudowa; router (master DALI); zasilacz DALI; 3xinterfejsy przycisków DALI - sterowanie źródłem poprez zasilaczy LED w oprawach
- TSO4 - tablica sterowania oświetleniem w systemie DALI dla pom.[L]-1/07; [L]-1/08; [L]-1/09 i [L]-1/10 - obudowa; router (master DALI); zasilacz DALI; 3xinterfejsy przycisków DALI - sterowanie źródłem poprez zasilaczy LED w oprawach
- TSO - tablica sterowania oświetleniem w systemie DALI dla pom. [H]-1/03 - obudowa; router (master DALI); zasilacz DALI; 3xinterfejsy przycisków DALI - sterowanie źródłem poprez zasilaczy LED w oprawach
- WPL● - wypust 230V AC dla podłączenia napędu platformy dla niepełnosprawnych
- Wpa● - wypust 230V AC dla podłączenia przepompowni ścieków
- Wkp● - wypust 24V dla podłączenia siłownika klapy pożarowej w kanale wentylacji mechanicznej
- ——— - główna szyma połaczeń wyrównawczych GPW na poziomie piwnicy wykonana płaskownikiem stalowym ocynkowanym Fe ZN 35x3,5 mm układanym na uchwytach na tynku. Do GPW podłączyć wszystkie metalowe plony wodne, c.o. i kanalizacji oraz stalową konstrukcje windy i kanały wentylacji mechanicznej na poziomie piwnicy.

poziom piwnicy UWAGI:

1. W pomieszczeniach technicznyc poziomu piwnicy stosować wyłączniki i gniazda o IP 44.
2. W pomieszczeniach technicznych instalacje oświetlenia ogólnego sterowane sa poprzez lokalne podtynkowe wyłączniki instalacyjne oświetlenia.
3. W salach wystawowych na drogch komunikacji ogólnodostepnej i w toaletach ogólnodostepnych oświetlenie sterowane jest w systemie DALI.

SIEĆ W SYSTEMIE TN-S

BIURO PROJEKTÓW PKZ "ARKONA" Spółka z o. o.
31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/9, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93,
www.pkz-arkona.pl

OBIEKT:	Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie		
ADRES:	Ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków		
NR EGIDUS:	125/5, obr.12, Kraków - Śródmieście		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Sieradzki	Upr. Nr UAN-Upr-345/90	
SPRAWDZIŁ:			
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Leszek Szarski	GP/V-63/342/16	
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY		DATA: 07. 2015
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA 230/400V AC		
TEMAT RYSUNKU:	RZUT PIWNICY hala L + hala H		SKALA: 1:50
			NUMER RYSUNKU: E-LH-7