



Protokół nr 46/S.O.SZ.W/2017 **Z okresowej kontroli przewodów kominowych**

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych i podłączeń ~~dywanowych~~ spalinowych i wentylacyjnych w budynku będącym własnością :

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 ul. Barska 45 . 30 – 307 Kraków .

położonym w Krakowie przy ul. **Szujskiego 2 .**

zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego :

ANDRZEJ SIETNER , przy współudziale **ADAM NOWAK** ,

w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U . z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze , przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona kolejna niniejszego protokołu :

W wyniku kontroli stwierdza się:

Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają w zasadzie przepisom wyżej wymienionym. Wykonana konstrukcja i elementy mieszczą się w obowiązujących normach .

Po wykonaniu kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w budynku nr **2 ul. Szujskiego** stwierdzono :

Dwa Kotły gazowe w pomieszczeniu kotłowni są podłączone do jednego drożnego przewodu spalinowego , przewód spalinowy zabezpieczony przed destrukcyjnym działaniem spalin (zastosowano przerywacz ciągu) . Kratki wentylacji grawitacyjnej są podłączone do drożnych przewodów kominowych .

W dniu kontroli przewody wykazały ciąg dobry przy normatywnym dopływie powietrza do przewodów badany anemometrem skrzydełkowym .

Zgodnie z art. 70. Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO : Grudzień 2018r.

Protokół otrzymują :

- 1 . Zamawiający
- 2 . Użytkownik obiektu

Podpisy osób
uczestniczących w kontroli

Adam Nowak
Mistrz Kominiarski
Upr. Izby Rzecz. Nr 129/92

OPINIODAWCA
MISTRZ KOMINIARSKI
ANDRZEJ SIETNER
Mistrz Kominiarski
Upr. Izba Rzecz. nr 114/2007

**ZAKRES BADANIA TECHNICZNEGO
PRZY KONTROLI OKRESOWEJ PRZEWODÓW KOMINOWYCH
OBEJMUJE SPRAWDZENIE:**

1. Drożności przewodów kominowych
2. Stanu technicznego głowic i nasad kominowych
3. Ciągu kominowego
4. Czy nie występują uszkodzenia:
 - a) przewodów kominowych
 - b) kanałów, czopuchów, rur i łączników
 - c) włazów, drzwiczek kominowych, rewizyjnych, wyciorowych, ław kominowych
 - d) innych elementów urządzeń kominowych
5. Czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia przewodów kominowych, kanałów czopuchów rur i nasad, a także otworów do wybierania zanieczyszczeń
7. Czy nie dokonano samowolnych zmian w przełączeniach kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
8. -----

UWAGA:

1. Skreślić nie objęte kontrolą pozycję
2. Dopisać ewentualne czynności kontrolne nie uwzględnione wyżej
3. Zgodnie z par. 155 ust. 3 . Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr. 201 z 2008r. poz.1238) . W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno – wywiewna , dopływ powietrza zewnętrznego , w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych , należy zapewnić przez urządzenie nawiewne umieszczone w oknach , drzwiach balkonowych lub innych częściach przegród zewnętrznych .