

Kraków dnia 19.09.2018r.

Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta
Os. Zgody 1
31-949 Kraków
NIP: 678-13-13-032
Regon: 351001192,
tel./fax: 12 644 24 32
e-mail: biuro@krakownh.pl
<http://krakownh.pl/>

**Wykonawcy
w postępowaniu nr DA.261.1.4.2018**

*dotyczy: postępowania na Wykonanie remontu stropodachu w budynku Klubu Karino
zlokalizowanym przy ul. Truskawkowej 4 w Krakowie (znak sprawy: DA.261.1.4.2018)*

W związku z pytaniami do treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego od jednego z wykonawców w dniu 12.09.2018r. na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2017r. 1579 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W załączonej do SIWZ ekspertyzie konstrukcja stropodachu opisana jest jako strop gęstożebrowy Ackerman. Chcąc wykonać otwór w takim stropie w celu zamontowania kłapy dymowej należy wykonać wymiany podtrzymujące przecięte żebra. Konieczny jest zatem projekt wykonania otworu w stropie uwzględniający obliczenia i wytyczne dotyczące wykonania koniecznych do zastosowania wymianów (belek). Proszę o uzupełnienie SIWZ o projekt wykonania otworu w stropie pod klapę dymową lub rezygnację z wykonania otworu w stropie oraz montażu kłapy dymowej na etapie niniejszego przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Należy przewidzieć w ofercie wykonanie wymianu w stropie Ackermana

Pytanie nr 2

Czy Inspektor Nadzoru dopuszcza zastosowanie termoizolacji ze styropianu klasy dach-podłoga o współczynnika przewodzenia $\lambda=0.032[W/mK]$?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do poprzedniego pytania czy Inspektor Nadzoru dopuszcza zastosowanie kształtek formujących zlewnie dachowe ze styropianu?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje modyfikacji treści SIWZ przedłużając termin składania ofert do dnia **24.09.2018r. do godz. 10.00.**

W związku z tym zmienia się treść pkt XIV ppkt 1 i 2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie

1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać na adres: Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (os. Zgody 1, 31- 949 Kraków); sekretariat pok. 2 – nie później niż do dnia 24.09.2018r. do godz. 10:00

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

2. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 24.09.2018r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego - Os. Zgody 1, 31-949 Kraków, pok. 2

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy została opublikowana w BZP i na stronie Zamawiającego.

Dyrektor
(-)
Małgorzata Jezutek