

Kraków, 10.09.2018 r.

DPS-DTG-710.5-19/18

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
INSPEKTOR PRACY
Okręgowego Inspektoratu Pracy
Pl. Szczepański 5
31-011 Kraków

Dotyczy: wystąpienia Nr rej. 070104-5317-K048-Ws01/18 z dnia 20.08.2018 r.

W odpowiedzi na wystąpienie Nr rej. 070104-5317-K048-Ws01/18 z dnia 20.08.2018 r. uprzejmie informuję, że: w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta nie ma pomieszczeń chłodni oraz innych tego rodzaju pomieszczeń, w których mógłby wystąpić mikroklimat zimny. Wszystkie pomieszczenia pracy są wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania.

W celu sprawdzenia czy na stanowiskach pracy w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta występuje mikroklimat gorący, zostały przeprowadzone badania środowiskowe.

Badania zostały przeprowadzone przez firmę „EKO – LABOR” – Kraków, a wyniki ujęte w Sprawozdaniu Nr 395/2018. W przedmiotowym Sprawozdaniu są ujęte również wyniki badań środowiskowych w pomieszczeniach kuchni i pralni DPS – zgodnie z nakazem rej. 070104-5317-K048-Nk02/18. Informacja o wynikach badań na stanowiskach pracy w pralni i w kuchni podana jest w odpowiedzi na nakaz.

Podczas pomiarów temperatura zewnętrzna wynosiła 27°C (w miejscu zacienionym). Badania mikroklimatu zostały przeprowadzone w dwóch reprezentatywnych pomieszczeniach, usytuowanych na różnych kondygnacjach i po przeciwnych stronach budynku.

Wyznaczone pomieszczenia reprezentatywne to:

- pomieszczenie mieszkalne (dla pensjonariuszy DPS),
- pomieszczenie portierni.

Mikroklimat występujący w wyznaczonych do badań pomieszczeniach jest analogiczny jak dla pozostałych pomieszczeń DPS (za wyjątkiem stanowisk w pralni i w kuchni).

Pomieszczenie mieszkalne

Pomieszczenie mieszkalne stanowi główne miejsce pracy dla pracowników zatrudnionych w DPS na stanowiskach: opiekun, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany, pielęgniarz, terapeuta, instruktor terapii zajęciowej, instruktor ds. KO, pokojowa, konserwator, robotnik gospodarczy.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów mikroklimatu stwierdzono:

Pokój nr 24 – Oddział III (I piętro)

- wskaźnik PMV wynosił 0,23 (wartość dopuszczalna – 0,5 do + 0,5)
- wskaźnik PPD wynosił 6,1% (wartość dopuszczalna 10%)
- wskaźniki komfortu PMV i PPD mieściły się w granicach PN w związku z czym warunki komfortu termicznego były spełnione (strona 13 Sprawozdania Nr 395/2018).

Pomieszczenie portierni

Pomieszczenie portierni jest reprezentatywne dla pomieszczeń biurowych, w zdecydowanej większości zlokalizowanych na tej samej kondygnacji i w tym samym budynku. W takich pomieszczeniach wykonują pracę zatrudnieni na stanowiskach: dyrektor, kierownik, sekretarka, psycholog, pracownik socjalny, technik fizjoterapii, główny specjalista ds. fizjoterapii, główny specjalista ds. rehabilitacji, masażysta oraz szwaczka, sprzątająca.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów mikroklimatu stwierdzono:

- wskaźnik PMV wynosił 0,05 (wartość dopuszczalna – 0,5 do + 0,5)
- wskaźnik PPD wynosił 5,4% (wartość dopuszczalna 10%)
- wskaźniki komfortu PMV i PPD mieściły się w granicach PN w związku z czym warunki komfortu termicznego były spełnione (strona 13 Sprawozdania Nr 395/2018).

Badania mikroklimatu w pomieszczeniu mieszkalnym oraz w pomieszczeniu portierni wykazały wysoki poziom komfortu termicznego i potwierdziły, że mikroklimat gorący tam nie występuje.

W celu dalszego podniesienia komfortu pracy w Domu Pomocy Społecznej prowadzone są następujące działania profilaktyczne:

- w pomieszczeniach DPS montowane są rolety lub żaluzje okienne, które skutecznie chronią przed nadmiernym nasłonecznieniem,
- pomieszczenia są wyposażane w wentylatory przenośne, z których pracownicy korzystają w szczególności w miesiącach letnich,
- w sytuacji przekroczenia w pomieszczeniach pracy temperatury 28°C, każdy pracownik otrzymuje w nieograniczonej ilości wodę mineralną.

Prace na zewnątrz budynków (koszenie trawy, prace porządkowe) wykonywane są przez pracowników naszego DPS sporadycznie i nie są wykonywane przy temperaturze zewnętrznej powyżej 25°C.

Załącznik:

Kserokopia Sprawozdania Nr 395/2018 z badań środowiskowych

Otrzymują:

- Adresat + Załącznik
- a/a

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Grażyna Dąbros

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Im. św. Grata Alberta
30-330 Kraków, ul. A. Nowaczyńskiego 1
dps@dpsnowaczynskiego.pl
Tel: 12-25-64-161

Jan Skwarek
Cerały flojand