



- 1– rura przewodowa
- 2– grunt rodzimy
- 3– zasyp piaskiem lub
gruntem piaszczystym dobrze
utwardzającym się
- 4– obsypka ochronna
z zagęszczonego piasku
gr. 30 cm nad rurą
- 5– podsypka z ubitego
piasku gr. 25 cm
- 6– niebieska taśma ostrzegawcza
z wkładką metaliczną

ZAŁĄCZNIK NR 1

NAZWA RYSUNKU:

**SCHEMAT POSADOWIENIA
WODOCIAĞU**