

PARAMETRY

OBUDOWA PODTYNKOWA Z DRZWIAMI

KLASA IZOLACJI: II




STOPIEŃ OCHRONY: IP30

PRĄD ZNAMIONOWY: In 63A

PRĄD ZWARCIOWY APARATÓW: Ik 6kA

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W SIECI TN–S

NR/NO.	DATA/DATE	OPIS/DESCRIPTION

FIRMA	 CZEGEKO Sp. z O.O. PLAC GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW tel.: 12 429 29 24 e-mail: czegeko@wp.pl		
INWESTOR	GMINA MIEJSKA KRAKOW Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Bolesława Czerwińskiego 16, 31-319 Kraków		
ZADANIE	REWITALIZACJA FORTU nr 52 "BOREK" przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie		
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Tokarz - upr. MAP/0116/PWOE/04 		
WSPÓŁPRACA AUTORSKA	inż. Paweł Majewski mgr inż. Grzegorz Ślęzak inż. Paweł Maj		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Leszek Obuszko - upr. 597/90 		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	-
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA	11.2016
TEMAT RYS.	SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO TOZ	RYS. NR	EL-1.11



Objekt:	
Nazwa rysunku:	

Funkcja	
Projektowa	
Zespół projektowy	
Całkowity	

Nr. uprow.
MAP/0116/PW0E/04
507/00

Data
11.2016
11.2016
11.2016

F OZC:		264	ps:	1.11	rk:	?
Indeks:						
Ilość o						

	Zabezpieczenie obwodów sterowniczych
I	Zegar zstronomiczny sterujący oświetleniem zewnętrznym

I	Załączenie oświetlenia. zewnątrznego
I	Rezerwa

