OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W SIECI TN–S




## LEGENDA

### ROZDZIELNICE

| | | |
|---|---|---|
| | GWP | Główny wyłącznik pożarowy |
| | RGN | Rozdzielnica główna budynku |
| | TP$_x$ | Tablica elektryczna piętrowa |

### OSPRZĘT INSTALACYJNY

| | |
|---|---|
| | Gniazdo elektryczne podwójne z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, p/t, s/t |
| | Gniazdo elektryczne podwójne z bolcem ochronnym 2x1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, p/t, s/t |
| | Gniazdo elektryczne z bolcem ochronnym do zasilenia monitora podpłytu 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, p/t, s/t |
| | Gniazdo elektryczne z bolcem ochronnym do zasilenia komery podpłytu 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, p/t, s/t |
| | Gniazdo elektryczne z bolcem ochronnym do zasilenia projektora multimedialnego 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, p/t, s/t |
| | Wypust kablowy 3-fazowy (3-przewodowy) |
| | Wypust kablowy 1-fazowy (2-przewodowy) |
| | Wypust kablowy 1-fazowy (2-przewodowy) |
| | Gniazdo elektryczne modułowe 45x45 z bolcem ochronnym w kasecie podłogowej 2x1P+N+PE 16A 230V, 2x(45 |
| | Kanał elektroinstalacyjny z twardego PCV – przepdłogowy |

UWAGI OGÓLNE:
1. Plany instalacji elektrycznych należy rozpatrywać z dokumentacją pozostałych branż.
2. Projekt opracowano na podstawie aktualnych rzutów architektonicznych i projektów branżowych.
3. Wysokość montażu gniazd wtyczkowych:
   – 1,1m – gniazda nadblatowe,
   – 0,3m – gniazda ogólne.
   Ostateczą wysokość montażu gniazd ustalić z użytkownikiem.
4. Gniazda dla stanowisk komputerowych montować do mebla. Ostateczną lokalizację oraz sposób montażu ustalić z dostawcą mebli oraz użytkownikiem.
5. Doprowadzenie instalacji do biurek widowiskowych wykonać przy użyciu systemowych kolumn elektroinstalacyjnych.

| | |
|---|---|
| FIRMA | CZEGEKO<br>**CZEGEKO Sp. z O.O.**<br>**PLAC GEN. WŁ.SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW**<br>**tel.: 12 429 29 24 e-mail: czegeko@wp.pl** |
| INWESTOR | GMINA MIEJSKA KRAKOW<br>Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie<br>ul. Bolesława Czerwińskiego 16, 31-319 Kraków |
| ZADANIE | REWITALIZACJA FORTU nr 52 "BOREK"<br>przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie |
| OBIEKT | BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ |
| PROJEKTANT | mgr inż. Tomasz Tokarz - upr. MAP/0116/PWOE/04 |
| WSPÓŁPRACA AUTORSKA | inż. Paweł Majewski<br>mgr inż. Grzegorz Ślęzak<br>mgr inż. Damian Kocon |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Leszek Obuszko - upr. 597/90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FAZA | PROJEKT WYKONAWCZY | SKALA | 1:100 |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA | DATA | 11.2016r. |
| TEMAT RYS. | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH<br>- RZUT PIĘTRA I | RYS. NR | EL-3.02 |