

LEGENDA

	Cięgło ogłyszmo-termiczne
	Cięgło termiczne
	Cięgło liniowe
	Cięgło ogłyszmo-termiczne z wkładkiem zabezpiecz.
	Rozdzy ostrzegacz pożarowy
	Moduł kontrolno-sterujący
	Zasilacz
	Sygnalizator głośny wewnętrzny
	Pętla dozorowa 1x1KO1 1x2x0,8mm2
	Zasilanie modułów MOdu 2x2,5mm2
	Sterowanie modułami, MKOdu 1x2x0,8mm2
	Sterowanie klapami wentyl.pożą 1x1KO1 2x2x0,8mm2 Zasilanie klap wentylacji MOdu 2x2,5mm2
	Przejście na poziom wyżej/niżej

FIRMA	CZEGEKO **CZEGEKO Sp. z o.O.** **PLAC GEN. WŁ.SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW** **tel.: 12 429 29 24 e-mail: czegeko@wp.pl**		
INWESTOR	GMINA MIEJSKA KRAKÓW Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Bolesława Czeremińskiego 16, 31-310 Kraków		
ZADANIE	REWITALIZACJA FORTU nr 52 "BOREK" przy ul. Fortecznej 345 w Krakowie		
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Tokarz - upr. MAP/0116/PWOE/04		
WSPÓŁPRACA AUTORSKA	inż. Paweł Majewski mgr inż. Grzegorz Ślepak inż. Paweł Mąj		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Leszek Otrusiko - upr. 597/90		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:100
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA	11.2016r.
TEMAT RYS.	PLAN INSTALACJI SAP - RZUT PIĘTRA II	RYS. NR	ES-6.03