



SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY w Wadowicach

Osiedle Kopernika 18,34-100 Wadowice –tel./fax. 33/82-337-08, 33/ 82-336-24, (uslugi@kominarze-wadowice.pl)
Numer Rachunku: 78 1240 4197 1111 0000 4692 5280
Teren działalności, województwa: Wszystkie na terenie RP

p. 202 p

Województwo Małopolskie
I Słabowidzących

KG. 091.01.04.2018

wpłynęło dnia 2018-05-10

Kraków, dn. 08.05.2018r

Spółdzielnia Pracy Kominarzy
w Wadowicach
(pieczęć Zakładu Kominarskiego nr 4/KR
ul. Józefińska 3, tel. (012) 656 47 03
30-529 KRAKÓW

S. 178.2018

Podpis

PROTOKÓŁ nr 145 / 2018 z okresowej kontroli przewodów kominowych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku będącym w zarządzie **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ul. Tyniecka 6 W Krakowie**

dot.

w Krakowie przy ul. Tyniecka

nr 6

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego: **Więckowski P**

przy współudziale: **Więckowski A** w oparciu, o przepisy ustawy Prawo Budowlane oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ:

- I.* Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.*
II.* Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wyżej wymienionym przepisom. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia: *

Skontrolowane przewody kominowe, wentylacyjne są drożne i sprawne.

Kratki wentylacyjne z pomieszczeń socjalnych, kuchni, WC, łazienek, sal jadalni, pokoi oraz korytarzy podłączone są do drożnych przewodów kominowych, prawidłowo.

Ogólne uwagi :

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki, uszkodzenia, zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu, naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego: listopad 2018r

Podpisy osób uczestniczących w kontroli :

Protokół otrzymują :

- 1.Właściciele/Zarządca budynku
- 2.Opiniodawca

Uprawniony do kontroli stanu technicznej
sprawności przewodów kominowych
dyplom mistrzowski nr 145 z dnia 07.05.2015r.
/pieczęć i podpis/

Piotr Więckowski
mistrz kominarski