

p. Gort
p77

PROTOKÓŁ NR. 12/2018

SOSW dla Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących
Wpłynęło dnia 2018-05-30
Znak sprawy S. 198.2018
Ilość zał. Podpis Sutor

Sprawdzenie pomiaru stanu

izolacji kabli i przewodów

z dnia 28.05 2018r.

INWESTOR: OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI

NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRAKOWIE

UL.TYNIECKA 6

OBIEKT :POMIESZCZENIA MOKRE

TEMAT : POMIAR STANU IZOLACJI KABLI I PRZEWODÓW

Spis przyrządów pomiarowych : INDUKTOR IMI NR. 01170

Uwagi : BEZ UWAG

**Orzeczenie : REZYSTANCJA BADANYCH KABLI I PRZEWODÓW
SPEŁNIA WYMAGANIA PRZEPISÓW. KABLE
I PRZEWODY NADAJĄ SIĘ DO EKSPLOATACJI.**

**Uprawniony do wykonywania
pomiarów :**

JAN WÓJTOWICZ

NR.UPR. 130

NR.E1/3233/130/17

WAŻNE DO 20.06.2022 R.

**Zakład
Instalacyjno-Budowlany
Jan Wójtowicz
Kraków, os. Złotego Wieku 61/30**

Pomieszczenia mokre-pomiar stanu kabli i przewodów.

Tabela wyników.

Lp	Trasa kabla	Typ kabla	Przekrój żył w mm	Rezystancja kabla w (MOHM)										OCENA
				R-S	S-T	R-T	R-N	S-N	T-N	R-PE	S-PE	T-PE	N-PE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	PRALNIA													
2.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5				300			300			300	dobra
3.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	1,5					300			300		300	dobra
4.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5					300			300		300	dobra
5.	OBWÓD GNIAZD 3 FAZOWYCH – PRALKA NR.1	YDY	2,5	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	dobra
6.	OBWÓD GNIAZD 3 FAZOWYCH – PRALKA NR.2	YDY	2,5	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	dobra
7.	OBWÓD GNIAZD 3 FAZOWYCH – PRALKA NR.3	YDY	2,5	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	dobra
8.	OBWÓD GNIAZD 3 FAZOWYCH – SZUSZARKA NR.1	YDY	2,5	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	dobra
9.	OBWÓD GNIAZD 3 FAZOWYCH – SZUSZARKA NR.2	YDY	2,5	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	dobra
10.	OBWÓD GNIAZD 3 FAZOWYCH – MAGIEL	YDY	2,5	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	dobra
11.	MAGAZYN MIĘSNY													
12.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5				300			300			300	dobra
13.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	2,5					300			300		300	dobra
14.	MAGAZYN WARZYWA-OWOCE													
15.	Magazyn odpadków kuchennych													
16.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5					300			300		300	dobra
17.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5				300			300			300	dobra
18.	Obierak													
19.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300			300		300	dobra
20.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5						300			300	300	dobra
21.	Pokój socjalny													
22.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300			300		300	dobra
23.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5						300			300	300	dobra
24.	Łazienka przy kuchni													
25.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300			300		300	dobra
26.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5						300			300	300	dobra
27.	Korytarz przy obieraku													
28.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5				300			300			300	dobra
29.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5						300			300	300	dobra
30.	Zmywak													
31.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300			300		300	dobra
32.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5						300			300	300	dobra
33.	Magazyn żywności kuchnia-parter													
34.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300			300		300	dobra

35.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5						300			300	300	dobra
36.	Kuchnia -parter													
37.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5						300			300	300	dobra
38.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5					300			300		300	dobra
39.	Łazienka zbiorcza 110- Ip													
40.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5						300			300	300	dobra
41.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5					300			300		300	dobra
42.	Gospodarstwo domowe 111 – I p.													
43.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5						300			300	300	dobra
44.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5					300			300		300	dobra
45.	Łazienka zbiorcza 204 - IIp													
46.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5						300			300	300	dobra
47.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5					300			300		300	dobra
48.	WC zbiorcze 209 II p													
49.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5						300			300	300	dobra
50.	WC zbiorcze 216 II p													
51.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5						300			300	300	dobra
52.	Łazienka zbiorcza 221 - IIp													
53.	Rehabilitacja- hydroterapia - piwnica													
54.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5						300			300	300	dobra
55.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5					300			300		300	dobra
56.	Pracownia wikliniarska 022- piwnice													
57.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	1,5						300			300	300	dobra
58.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5					300			300		300	dobra
59.	Niecka basenowa - piwnica													
60.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300			300		300	dobra
61.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5						300			300		dobra
62.	Basen													
63.	OBWÓD OŚWIETLENIA NR.1	YDY	1,5						300			300		dobra
64.	OBWÓD OŚWIETLENIA NR.2	YDY	1,5						300			300		dobra
65.	OBWÓD OŚWIETLENIA NR.3	YDY	1,5						300			300		dobra
66.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH NR.1	YDY	2,5					300			300		300	dobra
67.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH NR.2	YDY	2,5						300			300		dobra
68.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH NR.3	YDY	2,5					300			300		300	dobra
69.	Gospodarstwo domowe NI Ip													
70.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5						300			300		dobra
71.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5							300			300	dobra