



MAŁOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

Kraków, dnia 9 września 2019 r.

NK.9020.80.13.2019

Pan
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Okresowa ocena jakości wody za pierwsze półrocze 2019 r.

dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie,
ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków

Szanowny Panie Prezydencie,

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (MPWIS), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) oraz § 22 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie:

- 455 wyników badania wody do spożycia przez ludzi wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, w tym 413 w zakresie parametrów grupy A, 42 wyników badania wody w zakresie parametrów grupy A i B oraz
- 46 wyników z badań jakości wody wykonanych przez MPWIS w ramach nadzoru nad ww. wodociągiem, w tym 34 wyników badania wody w zakresie parametrów grupy A, oraz 12 wyników badania wody w zakresie parametrów A i B

oceniał wodę dostarczaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji w Krakowie w pierwszym półroczu 2019, jako spełniającą wymagania określone w załącznikach 1 i 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

W ramach przedmiotowej oceny MPWIS, uwzględniając informacje oraz dane zgromadzone w ramach prowadzonego przez siebie monitoringu jakości wody, w szczególności:

- 1) dokonał weryfikacji wyników badań wody wykonanych w pierwszym półroczu 2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76

www.wsse.krakow.pl e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /wssekrakow/skrytka

centrala tel.: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555

sekretariat MPWIS tel.: (+48) 12 25 49 500, fax: (+48) 12 41 62 093

REGON: 000297394 / NIP: 677-10-27-767

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

w Krakowie oraz wyników własnych badania wody, w wyniku których stwierdził incydentalne przekroczenia parametrów fizykochemicznych określonych ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia, dla wyznaczonych punktów zgodności tj.:

- Opactwo Cystersów w Mogile ul. Klasztorna 11; przekroczenia w zakresie parametru mętności w ilości 7,7 NTU (zalecany zakres wartości do 1 NTU) oraz w zakresie dopuszczalnej wartości żelaza w ilości 1000+/- 10 µg/l (zalecany zakres wartości do 200 µg/l), w sprawozdaniu z badań LW/70/NS/2019 z dnia 4 lutego 2019 r.;
- Zespół Szkół Odzieżowych ul. Cechowa 57; przekroczenia w zakresie parametru mętności w ilości 1,3 NTU, w sprawozdaniu z badań LW/2354/NS/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.;
- NZOZ ul. Białoruska 15; przekroczenie w zakresie chloroformu w ilości 0,035+/- 0,004 mg/l (wartość dopuszczalna 0,030 mg/l), w sprawozdaniu z badań LW/2359/NS/2019 z dnia 23 lipca 2019 r.;
- NZOZ Południe ul. Wystouchów 43; przekroczenie w zakresie chloroformu w ilości 0,036+/- 0,004 mg/l, w sprawozdaniu z badań LW/2426/NS/2019 z dnia 23 lipca 2019 r.

Jednocześnie MPWIS wskazuje, iż w pierwszym półroczu nie wpłynęły żadne skargi konsumentów na jakość wody podawanej poprzez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie podjęło natychmiastowe działania naprawcze i przekazało prawidłowe wyniki badania wody;

- 2) ocenił zgodność prowadzonych badań z zatwierdzonym harmonogramem jak również terminowość przysyłania danych do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w zakresie których nie stwierdził uchybień,
- 3) zweryfikowane dane włączył do danych monitoringowych uzyskanych w oparciu o badania własne i dokonał ich analizy.

W wyniku analizy przedmiotowych danych Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, **nie stwierdził zagrożeń zdrowotnych dla konsumenta**, generowanych przez wodę dostarczaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie.

Z poważaniem

Małopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Z up. lek. med. Maciej Klima
Zastępca Małopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie;
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie, ul. Senatorska 1,30-106 Kraków

Ref. spr.: K. Pokrzywa , tel.: 12 254 94 61