



## Protokół nr 52/S.O.SZ.W/2019 Z okresowej kontroli przewodów kominowych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych i połączeń ~~dymowych~~, spalinowych i wentylacyjnych w budynku będącym własnością :

**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 ul. Barska 45 . 30 – 307 Kraków .**

położonym w Krakowie przy ul. **Barska 45 .**

zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego :

ANDRZEJ SIETNER , przy współudziale ADAM NOWAK ,

w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze , przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona kolejna niniejszego protokołu :

### W wyniku kontroli stwierdza się:

Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają w zasadzie przepisom wyżej wymienionym. Wykonana konstrukcja i elementy mieszczą się w obowiązujących normach .

Po wykonaniu kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w budynku nr **45 ul. Barska** stwierdzono :

Kocioł gazowy w pomieszczeniu kotłowni jest podłączony do drożnego przewodu spalinowego , przewód spalinowy zabezpieczony przed destrukcyjnym działaniem spalin .

Kratki wentylacji grawitacyjnej są podłączone do drożnych przewodów kominowych .

W dniu kontroli przewody wykazały ciąg dobry przy normatywnym dopływie powietrza do przewodów badany anemometrem skrzydełkowym .

Zgodnie z art. 70. Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej

**TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO : Grudzień 2020r.**

Protokół otrzymują :

- 1 . Zamawiający
- 2 . Użytkownik obiektu

Podpisy osób  
uczestniczących w kontroli

*Adam Nowak*  
Mistrz Kominiarski  
Upr. Izby Rzem. Nr 129/92

OPINIODAWCA  
MISTRZ KOMINIARSKI

*ANDRZEJ SIETNER*  
Mistrz Kominiarski  
Upr. Izby Rzem. nr 114/2007

**ZAKRES BADANIA TECHNICZNEGO  
PRZY KONTROLI OKRESOWEJ PRZEWODÓW KOMINOWYCH  
OBEJMUJE SPRAWDZENIE:**

1. Drożności przewodów kominowych
2. Stanu technicznego głowic i nasad kominowych
3. Ciągu kominowego
4. Czy nie występują uszkodzenia:
  - a) przewodów kominowych
  - b) kanałów, czopuchów, rur i łączników
  - c) włazów, drzwiczek kominowych, rewizyjnych, wyciorowych, ław kominowych
  - d) innych elementów urządzeń kominowych
5. Czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia przewodów kominowych, kanałów czopuchów rur i nasad, a także otworów do wybierania zanieczyszczeń
7. Czy nie dokonano samowolnych zmian w przełączeniach kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
8. -----  
-----  
-----

**UWAGA:**

1. Skreślić nie objęte kontrolą pozycję
2. Dopisać ewentualne czynności kontrolne nie uwzględnione wyżej
3. Zgodnie z par. 155 ust. 3 . Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.Ust. tekst jednolity poz.1422 z dn. 17.07.2015r) . W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno – wywiewna , dopływ powietrza zewnętrznego , w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych , należy zapewnić przez urządzenie nawiewne umieszczone w oknach , drzwiach balkonowych lub innych częściach przegród zewnętrznych .