

Protokół z przeprowadzenia uproszczonej kontroli szczelności i stanu technicznego

INSTALACYJNO-BUDOWLANA wewnętrznej instalacji gazowej eksploatowanej na gazie ziemnym GZ50

Jan Chrupek
30-503 Kraków, ul. J. Krasickiego 34

NIP 679-002-15-24

1. Data przeprowadzenia przeglądu, kontroli... 09 GRUDNIA 2019 R.
2. Budynek... INTERNATU
- Adres... KRAKÓW UL. SZKIEDZKA 42
3. Właściciel / Zarządzający... SPECJALNY OŚRODEK SZKOCNO-HYCH. NR 1
- Adres... KRAKÓW UL. BARSKA 45
4. Charakterystyka instalacji gazowej (materiał, technologia, etc.)... RURY STALOWE SPAWANE I SKRĘCANE
5. Charakterystyka zastosowanych środków kontroli obecności gazu (typ, producent) ELEKTROZACHÓR DN 32 Z CZUJNIKIEM GAZU
6. Kontrolę szczelności wykonano przyrządem pomiarowym do lokalizacji nieszczelności w instalacji gazowej GAS DETEKTOR 7291,
7. W trakcie przeglądu, kontroli dokonano oceny i stwierdzono co następuje:
- a. Stężenie gazu we wnękach gazomierzowych... STĘŻENIE 0
 - b. Stan połączeń gazomierza... PRAWDOKŁADNY
 - c. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane... PRAWDOKŁADNE
 - d. Stan połączeń gwintowanych zaworów gazowych odcinających... PRAWDOKŁADNY
 - e. Stan powłok antykorozyjnych... DOBRY
 - f. Dostęp do zaworów gazowych odcinających... PRAWDOKŁADNY
 - g. Sprawdzenie połączeń elastycznych... NIE WYSTĘPUJĄ
 - h. Stan techniczny urządzeń gazowych... DOBRY
 - i. Stężenie gazu w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi... STĘŻENIE 0
 - j. Stan wentylacji grawitacyjnej (stan kratki went.)... DOBRY
 - k. Kontrola szczelności instalacji gazowej... SZCZELNA
8. Ustalenia z przeprowadzonego przeglądu, kontroli...
INSTALACJA GAZOWA BUDYNKU WRAZ
Z ZAKŁADKĄ GŁÓWNYM ORAZ TRZONAMI
GAZOWYMI SZT. Z H. POM. KUCHNI
JEST SZCZELNA
9. Wnioski i uwagi w sprawie usunięcia usterek i nieprawidłowości...
10. Ustalenia dotyczące dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji...
INSTALACJA NADAJE SIĘ DO DALSZEJ
EKSPLOATACJI

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust.1 następna obowiązkowa kontrola instalacji gazowej powinna być przeprowadzona GRUDZIEŃ 2020 R.

Dyrektor Ośrodka

mgr Jarosław Stątek
Administrator

Inspektor nadzoru

Jan Chrupek
Uprawniony do dozoru i eksploatacji
urządzeń, instalacji i sieci gazowej
Nr 57/D/13/159
Nr 28/E/13/159
Kontrolę przeprowadził