

Sprzęt, znaki p. poż:

• Gaśnica proszkowa P2GAM ABC	szt.
• Gaśnica proszkowa PD4GA ABC	szt.
• Gaśnica proszkowa PD6GX ABC	szt. 1
• Gaśnica pianowa SD6 AB	szt. 1
• Gaśnica gastronomiczna GWG 2X ABF	szt.
• Gaśnica śniegowa do układów elektronicznych KS2SBS B	szt.
• Gaśnica śniegowa KS5SE B	szt.
• Wąż pożarniczy HV - 25 - 15 - ŁA	szt.
• Wąż pożarniczy HV - 25 - 20 - ŁA	szt.
• Wąż pożarniczy WV - 52 - 15 - ŁA	szt.
• Wąż pożarniczy WV - 52 - 20 - ŁA	szt.
• Prądownica hydrantowa PWh 25	szt.
• Prądownica hydrantowa PWh 52	szt.
• Zawór hydrantowy 25	szt.
• Zawór hydrantowy 52	szt.
• Wieszak gaśnicy proszkowej zaczepowy	szt.
• Znak p.poż. wyjście ewakuacyjne (format duży / mały)	szt.
• Znak p.poż kierunek drogi ewakuacyjnej	szt.
• Znak p.poż. kierunek do drzwi	szt.
• Znak p.poż. kierunek schody	szt.
• Znak p.poż. drzwi ewakuacyjne	szt.
• Znak p.poż. pchać (format mały)	szt.
• Znak p.poż. ciągnąć (forma mały)	szt.
• Znak p.poż. gaśnica	szt.
• Znak p.poż. hydrant	szt.
• Znak p.poż. kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu	szt.
• Znak p.poż. wyłącznik prądu	szt.
• Znak p.poż. główny zawór gazu	szt.
• Tablica - Instrukcja obsługi hydrantu	szt.
• Tablica - Instrukcja p.poż. (alarmowa / ogólna)	szt.
• Tablica - Instrukcja udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej	szt.
• Tablica - Do gaszenia sprzętu komputerowego	szt.
• Tablica – Telefony alarmowe	szt. 2
•	szt.

DYREKCJA
podpis i pieczęć

KONSERWATOR

Ryszard Szlachta
podpis i pieczęć
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
EDUKACJA-POŻ
32-048 Jerzmanowice, Szklary 94
tel. 606 25 44 66
NIP 677-123-33-37, REGON 120172320
Specjalista d/s p. poż.
mł. bryg. mgr Ryszard Szlachta

Firma Handlowo - Usługowa
EDUKACJA - POŻ
Szklary 94
32 - 048 Jerzmanowice
tel. 606 25 44 66
NIP 677-123-33-37
REGON 120172320



Kraków 19.10.2018r.

PROTOKÓŁ

odbioru prac konserwacyjnych podręcznego sprzętu przeciwpożarowego
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 ul. Myśliwska 64 w Krakowie
wykonanych przez konserwatora sprzętu p.poż. Ryszard Szlachetę w obecności
Dyrekcji Placówki mgr Jolanty Klimowskiej

1. W wyniku kontroli sprzętu przeprowadzonej w dniu 19.10.2018r. stwierdzono
następujące usterki: Nie stwierdzono

2. Usterki należy usunąć do dnia _____

3. Termin następnej kontroli sprzętu przeciwpożarowego jest przewidziany za rok
od daty sporządzenia niniejszego protokołu.

4. W czasie konserwacji wykonano następujące prace:

• Naprawa i konserwacja gaśnic proszkowych 2 kg	szt.
• Naprawa i konserwacja gaśnic proszkowych 4 kg	szt.
• Naprawa i konserwacja gaśnic proszkowych 6 kg	szt. 10
• Naprawa i konserwacja gaśnic pianowych 6 l	szt. 1
• Przegląd techniczny i konserwacja gaśnic proszkowych	szt. 5
• Przegląd techniczny i konserwacja gaśnic śniegowych	szt. 6
• Przegląd techniczny i konserwacja gaśnic pianowych	szt. 5
• Przegląd techniczny i konserwacja gaśnic gastronomicznych	szt. 1
• Przegląd techniczny i konserwacja szafek hydrantowych	szt. 10
• Przegląd techniczny i konserwacja węży tłocznych	szt. 12
• Pomiar ciśnienia statycznego i wydajności hydrantów wewnętrznych	szt. 10
• Próba ciśnieniowa węży hydrantowych	szt. 10
• Przegląd techniczny i konserwacja koców gaśniczych	szt. 1
• Instalacja gaśnic	szt. 2
• Instalacja znaków p.poż	szt. 2
• Klasyfikacja do złomowania gaśnic proszkowych	szt. 2
• Klasyfikacja do złomowania	szt.
•	szt.

Firma Handlowo - Usługowa
EDUKACJA - POŻ
Szkłary 94
32 - 048 Jerzmanowice
tel. 606 25 44 66
NIP 677-123-33-37
REGON 120172320



KARTA POMIARÓW CIŚNIENIA STATYCZNEGO I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH

Nazwa obiektu Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1

Kraków, ul. Myśliwska 64

Data wykonania pomiarów 19.10.2018r.

Lp.	Typ hydrantu	Lokalizacja hydrantu	Ciśnienie statyczne	Wydajność wodna w dm^3/s dla dyszy 10 mm	Uwagi
1.	H-25	Parter	0,45 MPa	1,40	W normie
2.	H-25	Parter	0,45 MPa	1,40	W normie
3.	H-25	Parter	0,45 MPa	1,40	W normie
4.	H-25	Parter – s.WF	0,45 MPa	1,40	W normie
5.	H-25	Parter – s.WF	0,45 MPa	1,40	W normie
6.	H-25	Parter - Kuchnia	0,50 MPa	1,45	W normie
7.	H-25	Parter - Przedszkole	0,50 MPa	1,45	W normie
8.	H-25	I Piętro	0,40 MPa	1,30	W normie
9.	H-25	I Piętro	0,40 MPa	1,30	W normie
10.	H-25	I Piętro	0,40 MPa	1,30	W normie

Ważność badania 1 rok

DYREKCJA
podpis i pieczęć

POMIARY WYKONAŁ

Ryszard Szlachta
podpis i pieczęć
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
EDUKACJA-POŻ
32-048 Jerzmanowice, Szkłary 94
tel. 606 25 44 66
NIP 677-123-33-37 REGON 120172320
Specjalista d/s p.poż.
mł. bryg. mgr Ryszard Szlachta

Firma Handlowo - Usługowa
EDUKACJA - POŻ
Szklary 94
32 - 048 Jerzmanowice
tel. 606 25 44 66
NIP 677-123-33-37
REGON 120172320



KARTA WYKONANIA PRÓBY CIŚNIENIOWEJ WĘŻY HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN-671-3

Nazwa obiektu Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1

Kraków, ul. Myśliwska 64

Data wykonania pomiarów 19.10.2018r.

Lp.	Typ węża	Lokalizacja węża	Wynik badania przy max. ciśnieniu roboczym 1,2 MPa	Uwagi
1.	W-25	Parter	Pozytywny	
2.	W-25	Parter	Pozytywny	
3.	W-25	Parter	Pozytywny	
4.	W-25	Parter s.WF	Pozytywny	
5.	W-25	Parter s.WF	Pozytywny	
6.	W-25	Parter - Kuchnia	Pozytywny	
7.	W-25	Parter - Przedszkole	Pozytywny	
8.	W-25	I Piętro	Pozytywny	
9.	W-25	I Piętro	Pozytywny	
10.	W-25	I Piętro	Pozytywny	

Ważność badania 5 lat

DYREKCJA
podpis i pieczęć

POMIARY WYKONAŁ

Ryszard Szlachta
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
EDUKACJA-POŻ
32-048 Jerzmanowice, Szklary 94
tel. 606 25 44 66
NIP 677-123-33-37 REGON 120172320
mł. bryg. mgr Ryszard Szlachta