

**Protokół z przeprowadzenia uproszczonej kontroli szczelności i stanu technicznego
wewnętrznej instalacji gazowej eksploatowanej na gazie ziemnym G250**

1. Data przeprowadzenia przeglądu, kontroli 02 GRUDNIA 2021 R.
2. Budynek SZKOLA
Adres KRAKÓW UL. BARSKA 45
3. Właściciel / Zarządzający SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCH NR 1
Adres KRAKÓW UL. BARSKA 45
4. Charakterystyka instalacji gazowej (materiał, technologia, etc.)
RURY STAŁE SPAWANE I SKRĘCANE
5. Charakterystyka zastosowanych środków kontroli obecności gazu (typ, producent)
2 KPL ELEKTROZAKŁÓDÓW DN 25 I DN 40 Z CZUJNIKIEM
6. Kontrolę szczelności wykonano przyżyciem pomiarowym do lokalizacji nieszczelności w instalacji gazowej GAS DETEKTOR 7291. GAZU
7. W trakcie przeglądu, kontroli dokonano oceny i stwierdzono co następuje:
 - a. Stężenie gazu we węłach gazowniczych STĘŻENIE ϕ
 - b. Stan połączeń gazowniczych PRAWDOKOŃ
 - c. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane PRAWDOKOŃ
 - d. Stan połączeń gwintowanych zaworów gazowych odcinających PRAWDOKOŃ
 - e. Stan punktów antykorozyjnych DOBRY
 - f. Dostęp do zaworów gazowych odcinających PRAWDOKOŃ
 - g. Sprawdzenie połączeń elastycznych SZCZELNE
 - h. Stan techniczny urządzeń gazowych DOBRY
 - i. Stężenie gazu w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi STĘŻENIE ϕ
8. Ustalenia z przeprowadzonego przeglądu, kontroli
INSTALACJA GAZOWA BUDYNKU KRAZ
Z ZAKŁOEM GŁÓWNYM ORAZ URZĄDZENIAMI
GAZOWYMI (KUCHENKI) W POM. KLAS ORAZ
KOTŁEM GAZOWYM DO C.O. 120Kw W KOTŁOWNI
JEST SZCZELNA
9. Wnioski i uwagi w sprawie usunięcia usterek i nieprawidłowości
[Z]
10. Ustalenia dotyczące dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji
INSTALACJA NADAJE SIĘ DO DALSZEJ
EKSPLOATACJI

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust.1 następna obowiązkowa kontrola instalacji gazowej
powinna być przeprowadzona GRUDZIEŃ 2022 ROK

Dyrektor Ośrodka

mgr Jarosław Stępek

Inspektor nadzoru

Kontrolę przeprowadził

Jan Chrupek
Uprawniony do dozoru i eksploatacji
urządzeń, instalacji i sieci gazowej
Nr 57/D/13/159
Nr 26/E/13/159