

Kraków, 4 stycznia 2022 r.

Zestaw pytań nr 4

dotyczy postępowania: „**Kompleksowe wykonanie wystawy stałej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie**”

Numer referencyjny postępowania: DGZ.26.7.2021

Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego (Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie), na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, przedstawiam wyjaśnienia treści SWZ w postaci odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców.

Pytanie nr 1:

*Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie o **21 dni** terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia oraz przygotowanie odpowiednich próbek spełniających wszystkie kryteria zgodne z SWZ tak krótki czasie jaki wyznaczili Państwo na złożenie ofert, sprawia, że przygotowanie poprawnej merytorycznie, wyczerpującej, a także zgodnej z Państwa zaleceniami oferty staje się niebywale trudne.*

Swoją prośbę motywujemy również mając na uwadze sytuację związaną z pandemią COVID-19. Wykonawca wskazuje, że przygotowanie oferty wymaga koordynacji wielu jednostek i pracowników Spółki, co w sytuacjach normalnych odbywa się w jednym czasie na terenie biura. Wobec ograniczeń sanitarnych współpraca w Spółce uległa modyfikacji, a spotkania osobiste zostały ograniczone, tym samym współpraca i kontakt z potencjalnymi podwykonawcami u których wyceniamy poszczególne zakresy potrzebne do skompletowania całościowo oferty. Przygotowanie oferty optymalnie cenowej uwzględniającej wszystkie wymogi określone w SWZ, wymaga wydłużenia terminu ze strony Zamawiającego.

Pozytywne rozważenie naszego wniosku pozwoli nam na skompletowanie odpowiedniej dokumentacji oraz na przygotowanie treści oferty, tak by spełniała wszystkie oczekiwania Zamawiającego.

*W związku z powyższym **prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 10.02.2022r.***

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Pytanie nr 2:

Szkło P4A czyli 44.4 lub 55.4 lub 66.4 . szkło 44.4 to grubość ponad 9mm – proszę o zadanie pytania „Prosimy o potwierdzenie że próbka może być wykonana ze szkła P4A czyli 2 tafle po 4mm i 4 folie pomiędzy nimi?” – zależnie od odpowiedzi cena szkła oraz jego dostępność będzie różna.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak, próbka może być wykonana z takiego szkła. Patrz też: Pytanie nr 1 i Odpowiedź na pytanie nr 1 – Zestaw pytań nr 3 z dnia 4 stycznia 2022 r.

Pytanie nr 3:

Proszę o zadanie pytania „ Czy szkło z jakiego ma być wykonana próbka ma być szkłem z anty-refleksem? „ – rzutuje to na cenę szkła.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wymaga, żeby było to szkło antyrefleksyjne.

Pytanie nr 4:

Proszę o zadanie pytania „Czy gabloty mają być wykonane z materiałów neutralnych chemicznie? Jeżeli tak proszę o potwierdzenie że łączenia szkła w kloszu ma być wykonane przy użyciu klei strukturalnych, które przechodzą testy Oddy?” – żeby się nie obudzili gdy eksponaty później zaczną im gnić.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wymaga, aby do produkcji gablot wykorzystane były materiały chemicznie obojętne dla obiektów.

Pytanie nr 5:

Czy mamy wykonać sam klosz czy klosz osadzony na postumencie?- nie ma tego jasno określonego, a na ogół robiliśmy z postumentem.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Wykonany ma być sam klosz.

Pytanie nr 6:

Jaka ma być wielkość próbki/klosza (wysokość, szerokość, długość)? – zwymiarowali postument bez wymiarów klosza.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Klosz szklany został zwymiarowany na rysunkach opublikowanych wraz z SWZ. Należy wykonać próbkę klosz szklany o wymiarach: 60 x 60 x 34,4 cm (długość x szerokość x wysokość).

Z upoważnienia Zamawiającego

imieniem Pełnomocnika – SPDV sp. z o.o. w Krakowie