

Protokół z dnia **05.09.2022 r.** z pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów

Miejsce wykonania usługi		Zleceniodawca/ dane do FV		
Obiekt: <u>SOSZW nr 1</u> Adres: <u>Kraków ul. Barska 45</u>		Nabywca : <u>Gmina Miejska Kraków</u> Odbiorca : <u>Soszw</u>		
Przedstawiciel zleceniodawcy: <u>Marta Kornobis</u> tel:.....email:.....				
Lokalizacja hydrantu	średnica zaworu [mm]	Waż producent / data	PS / PSw [MPa / MPa]	Wydajność [dm³/s]
1) II p.	Ø25		0,34/0,24	1,10
2) I p.	Ø25		0,31/0,22	1,00
3) Parter	Ø25		0,33/0,24	1,10
Wykonane czynności: pomiar odbiorowy ☒ pomiar konserwacyjny Przyrząd pomiarowy: HYDROTEST HT02 Dysza pomiarowa: 10		Opis wyników/uwagi: W wyniku pomiarów stwierdza się, że: ☒ Hydranty wew. <u>spełniają</u> założenia Polskiej Normy PN-EN 671-3 pod względem ciśnienia i wydajności. Uwagi:		
Data pomiaru 09-2022	Data następnego 09-2023			
Opis: W (wewnętrzny), Z (zewnątrzny) PS – ciśnienie statyczne [MPa/dm³] PSw – ciśnienie statyczne w trakcie poboru wody [MPa/dm³] minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie przewodnicy powinna wynosić dla hydrantu wew. Ø 25 – 1,0 dm³/s, Ø 33 – 1,5 dm³/s, Ø 52 – 2,5 dm³/s. oraz dla hydrantu zewn. DN 80 – 10,0 dm³/s oraz DN 100 – 15,0 dm³/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa.		: Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. nr 124 poz. 1030/		
Oświadczam, że jesteśmy płatnikiem VAT. Upoważniam FHU Supober do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.				

Przegląd i pomiary wykonał:

Potwierdzam odbiór wykonanych prac:

Serwisant Gaśnic i Urządzeń P.Poż.
F.U. SUBOBEK

ŁUKASZ KUŚNIDER

SUPOBER
FHU SUPOBER Bernard Pierdóg
30-347 Kraków, ul. Kapelanka 11
tel./fax: 12 269 21 60, kom.: 606 782 892
NIP 6791006001 BDO. 000403769

③

Protokół z dnia **05.09.2022 r.** z przeglądu technicznego gaśnic i hydrantów

Miejsce wykonania usługi	Zleceniodawca/ dane do FV
Obiekt: <u>SOSZW nr 1</u> Adres: <u>Kraków ul. Barska 45</u>	Nabywca : <u>Gmina Miejska Kraków</u> Odbiorca : <u>Saszw</u>

Przedstawiciel zleceniodawcy: Marta Kornobis tel:.....email:.....

Gaśnica	Przegląd / złom	Rok	producent		Nowy sprzęt:	M:	Ilość
1 GP1	/		O/Gz/B/GI/GT	1	GP6		<u>1</u>
2 GP2	10/		O/Gz/B/GI/GT	2			
3 GP4	2/		O/Gz/B/GI/GT	3			
4 GP6	/		O/Gz/B/GI/GT	4			
5 GWG2	/		O/Gz/B/GI/GT	5			
6 GSE2	/		O/Gz/B/GI/GT	6			
7 GS5x	/		O/Gz/B/GI/GT	7			
8 UGŚ30	/			8			
9 CUG1	/			9			
10 GPN6	/				Potwierdzam odbiór nowego sprzętu p.poż.:		
11							

Naprawa :				Hydranty (P – przegląd, Pm – pomiar, Pw – próba węża)				
Typ	Remont	Napełnienie	UDT	Typ	Ilość	P	Pm	Pw
GP4	<u>1</u>	<u>1</u>		H25	3	☒	☒	☐
				H33		☐	☐	☐
				H52				
				H80/100				☐

Uwagi:

.....

.....

Data przeglądu **09.2022** Data następnego **09-2023**

Rozliczenie usługi i sprzedaży:

☐ Za wykonaną usługę ppoż... ☒ Wg. cennika ☐ Wg. umowy..... ☐ wg. cen indywidualnych: ☒ transport:..... 	FV nr: <u>026712/22</u> Forma płatności: ☒ przelew _ dni ☐ gotówka Potwierdzam odbiórzł w dniu..... Pieczętka i podpis	Fakturę: ☐ dostarczyć do Klienta ☐ wysłać pocztą na adres
--	--	--

Oświadczam, że jesteśmy płatnikiem VAT. Upoważniam FHU Supober do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Potwierdzam wykonanie powyższych prac

Potwierdzam odbiór wykonanych prac:

Serwisant Gaśnic i Prządzeń P.Poż.

Kośmierz Łukasz

Konserwator SUPOBER

FHU SUPOBER Bernard Pieróg
30-347 Kraków, ul. Kapelanka 11
tel./fax: 12 269 21 60, kom.: 606 782 892
NIP 6791006001 BDO: 000403769

Przedstawiciel ZLECENIODAWCY