



Protokół nr 47/S.O.SZ.W/2022 **Z okresowej kontroli przewodów kominowych**

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych i podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku będącym własnością :

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 ul. Barska 45 . 30 – 307 Kraków .

położonym w Krakowie przy ul. Szwedzka 42 . Internat . Warsztaty .

zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego :

ANDRZEJ SIETNER , przy współudziale ADAM NOWAK ,
w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U . z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz
wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze , przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy
techniczne. Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona kolejna niniejszego protokołu :

W wyniku kontroli stwierdza się:

Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają w zasadzie przepisom
wyżej wymienionym. Wykonana konstrukcja i elementy mieszczą się w obowiązujących normach .

Po wykonaniu kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w budynku nr 42 ul. Szwedzka
Internat . Warsztaty stwierdzono :

Kratki wentylacji grawitacyjnej są podłączone do drożnych przewodów kominowych .

Warsztaty zaleca się wymianę kratki wentylacyjnych na ściągalne.

W dniu kontroli przewody wykazały ciąg dobry przy normatywnym dopływie powietrza do
przewodów badany anemometrem skrzydełkowym.

Zgodnie z art. 70. Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu
usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO : Grudzień 2023r.

Protokół otrzymują :

- 1 . Zamawiający
- 2 . Użytkownik obiektu

Podpisy osób
uczestniczących w kontroli

Adam Nowak
Mistrz Kominiarski
Upr. Izby Rzem. Nr 12992

OPINIODAWCA
MISTRZ KOMINIARSKI

ANDRZEJ SIETNER
Mistrz Kominiarski
Upr. Izba Rzem. nr 114/2007