

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA

31-752 Kraków, ul. Ujastek 11 (Transbud N. Huta) tel./fax 12 643 22 94, tel. 12 681 82 80

PROTOKÓŁ POWYKONAWCZY

Kraków, dnia 14-06-2022

Dnia 14-06-2022..... pracownik firmy HUT – POŻ s.c.

Dokonał okresowego przeglądu gaśnic , będących na wyposażeniu

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 46
im. Carla Orffa
31-512 Kraków, ul. Skłania 46
tel. 12 644-08-32 fax 12 644-08-32
NIP 678-31-25-458 REGON 121377550

Zaświadczam, że gaśnice zostały skontrolowane, zaplombowane
i zaopatrzone w aktualną kontrolkę z datą sprawności , zgodnie
z obowiązującymi normami.

Następny przegląd - Czerwiec-2023

UWAGI :

HUT-POŻ s.c.
Konservator sprzętu p.poż.

Stanisław Śleboda
608 437 385

HUT-POŻ S.C.

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna
31-752 Kraków, ul. Ujastek 11
Tel. 681-82-80, Tel/Fax 12-643-22-94
NIP 678-27-63-470, Reg. 357156719

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA

31-752 Kraków, ul. Ujastek 11 (Transbud N. Huta) tel./fax 12 643 22 94, tel. 12 681 82 80

PROTOKÓŁ POWYKONAWCZY

Kraków, dnia 14-06-2022

Dnia 14-06-2022 pracownik firmy HUT – POŻ s.c.

dokonał okresowego przeglądu hydrantów wewnętrznych / zewnętrznych ,
będących na wyposażeniu

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 46
im. Carla Orffa
31-911 Kraków, os. Na Skarpie 46
tel. 12 644 08 32 fax 12 644 08 32
NIP 678-21 25 438 REGON 121377530

Zaświadcza się, że hydranty zostały poddane próbie ciśnieniowej,
zamknięte i zaopatrzone w aktualną kontrolkę z napisem

<< SPRAWDZONE >>

Następne badanie hydrantów - Czerwiec 2023

Podpis wykonującego pomiary - Stanisław Śleboda
608 437 385

*Niepotrzebne skreślić

UWAGI :

.....
.....

HUT-POŻ S.C.
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna
31-752 Kraków, ul. Ujastek 11
Tel. 681-82-80, Tel/Fax 12-643-22-94
NIP 678-27-63-470, Reg. 357156719

e-mail: biuro@hut-poz.krakow.pl

www.hut-poz.krakow.pl

NIP: 678-27-63-470 REGON: 357156719

Konto: PEKAO S.A. 52 1240 4591 1111 0000 5454 2495

Kraków, dnia 14-06-2022

PROTOKÓŁ

Z WYKONANIA PRÓBY CIŚNIENIOWEJ WĘŻY HYDRANTOWYCH W :

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 46
im. Carla Orffa
31-911 Kraków, os. Na Skarpie 46
tel. 12 644-08-32 fax 12 644-08-32
NIP 678-31-25-458 REGON 121377550

Data wykonania pomiaru : 14-06-2022

Pomiaru dokonał : Stanisław Słoboda

Próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze (15 bar)

poddano 2 szt. węży hydrantowych o przekroju fi 52

UWAGI :

Kolejne badanie należy przeprowadzić w roku : 2027

Data ważności wybita na łączniku węży. Opatka

Podpis konserwatora

HUT-POŻ s.c.
Konserwacja sprzętu p.poż.
Stanisław Słoboda
608 437 385

HUT-POŻ s.c.
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna
31-752 Kraków, ul. Ujastek 11
Tel. 681-82-80, Tel/Fax 12-643-22-94
NIP 678-27-63-470, Reg. 357156719