

Załącznik 1d do opisu przedmiotu zamówienia

Protokół z przeglądu okresowego eksploatacyjnego kotłowni

Data:	2a Marzec
Adres jednostki oświatowej:	SOS W w 2 ul. Zamoiskiego 100 w Kralovie
Nr umowy:	
Typ urządzenia Moc kotłów Rok produkcji	De Dietrich C230-210 ECO nr 2 200 KW
Zakres prac:	• Sprawdzenia właściwego stanu ciśnienia wody w kotle/ - ach i instalacji • Ewentualne napełnienia instalacji c.o. • Sprawdzenia stanu zaworów i siłowników wraz z ich działaniem, a także szczelności wszystkich połączeń • Sprawdzenia działania przyrządów pomiarowych (manometry, termometry) • Sprawdzenia odmulaczy i filtrów oraz ich oczyszczenie • Sprawdzenia działania pomp obiegowych i kotłowych oraz pomp cyrkulacyjnych i ładujących zasobniki w instalacji c.w.u. • Sprawdzenia programu na tablicy sterowniczej kotła/-ów oraz zgodności wskazań temperatury na termometrach i na pulpicie kotła/-ów • Wykonania kontroli przewodów doprowadzających powietrze do kotłowni w zakresie drożności (wentylacji kotłowni) • Wykrywanie wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa pracy kotłowni • Wydawania opinii o stanie technicznym kotłowni/ kotłów na wniosek inspektora nadzoru • Jednorazowego załączenia kotłowni przed sezonem i wyłączenia po sezonie grzewczym wraz ze sprawdzeniem i odpowietrzeniem instalacji w całym budynku przy pierwszym uruchomieniu.
Zużyte materiały:	
Uwagi z realizacji (ustalenia, zastrzeżenia)	W czasie przeglądu sprawdzono prawidłowość działania poszczególnych urządzeń. Urządzenia objęte niniejszym protokołem nadają się nadają się do dalszej eksploatacji. * Właściciel/ Zarządca/ Przedstawiciel Użytkownika obiektu podpisując protokół, przyjmuje do wiadomości powyższe wnioski i zalecenia. Zobowiązują się jednocześnie do realizacji zaleceń wskazanych w niniejszym protokole.

Przedstawiciel Wykonawcy:
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2

mgr Józef Pacuła

Świadectwo
Kwalifikacyjne
Grzegorz Przeczek

G2-E/1710/015/15 G2-D/1711/015/15
G3-E/940/015/20 G3-D/941/015/20

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
im. Janusza Korczaka
30-523 Kraków, ul. Zamoiskiego 100
tel. 012 656-46-03
Regon: 000193588, NIP: 679-21-01-078

Właściciel/ Zarządca/ Przedstawiciel Użytkownika obiektu*: