

Protokół z przeprowadzenia uproszczonej kontroli szczelności i stanu technicznego wewnętrznej instalacji gazowej eksploatowanej na gazie ziemnym GZ50.

1. Data przeprowadzenia kontroli: 19 GRUDNIA 2023 R.
2. Budynek: INTERNATU KRAKÓW UL. SZKIEŁKA 42
Adres: KRAKÓW UL. BARSKA 45
3. Właściciel/Zarządzający: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCH. NR1
4. Charakterystyka instalacji gazowej (materiał, technologia, itd.): RURY STALONE SPRAKANE I SKRĘCANE
5. Charakterystyka zastosowanych środków kontroli obecności gazu (typ, producent): ELEKTROZACHOD DN 32 mm Z CZUJNIKIEM GAZU.
6. Kontrolę szczelności wykonano przyrządem pomiarowym do lokalizacji nieszczelności w instalacji gazowej GAS DETEKTOR 7291,
7. W trakcie przeglądu, kontroli dokonano oceny i stwierdzono co następuje:
- a. Stężenie gazu we wnękach gazomierzowych: STĘŻENIE 0
- b. Stan połączeń gazomierza: PRAWDOKOŃCZY
- c. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane: PRAWDOKOŃCZY
- d. Stan połączeń gwintowanych zaworów gazowych odcinających: PRAWDOKOŃCZY
- e. Stan powłok antykorozyjnych: DOBRZY
- f. Dostęp do zaworów gazowych odcinających: PRAWDOKOŃCZY
- g. Sprawdzenie połączeń elastycznych: SZCZELNE
- h. Stan techniczny urządzeń gazowych: DOBRZY
- i. Stężenie gazu w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi: STĘŻENIE 0
- j. Stan wentylacji grawitacyjnej (stan kratki went.): DOBRZY
- k. Kontrola szczelności instalacji gazowej: SZCZELNA
8. Ustalenia z przeprowadzonego przeglądu, kontroli:
- INSTALACJA GAZOWA BUDYNKU ORAZ
Z ZACHODEM GŁOŹNIM I GAZMIERZEM
ORAZ TRZONAMI GAZOWYMI Z SŁ 4 KUCHNI
JEST SZCZELNA
9. Wnioski i uwagi w sprawie usunięcia usterek i nieprawidłowości:
10. Ustalenia dotyczące dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji:
- INSTALACJA NADAJE SIĘ DO DALSZEJ EKSPLOATACJI
- Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust.1 następna obowiązkowa kontrola instalacji gazowej powinna być przeprowadzona: GRUDZIEŃ 2024 ROK

Dyrektor Ośrodka

mgr Jarosław Stetek
(Administrator)

(Inspektor nadzoru)

Jan Chrupek
Uprawniony do dozoru i eksploatacji
urządzeń, instalacji i sieci gazowej
D3/41/149/23
(Kontrola i eksploatacja)