


**ZARZĄD
DZIELNICY XIV
CZYŻYNY**

Dz-14.0021.2.1.99.2012



**Uchwała nr 99/12
Zarządu Dzielnicy XIV
Czyżyny
z dnia 26.06.2012 r.**

w sprawie opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji celu publicznego pn. „Budowa instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) w Elektrociepłowni Kraków wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 347/15 obr. 55 Nowa Huta przy ul. Ciepłowniczej” (AU-02-1.6733.183.2012.WKA).

Na podstawie § 4 pkt 5 lit. 1 oraz § 4 pkt 4 lit. 1 Statutu Dzielnicy XIV stanowiącego załącznik nr 14 do uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z późn. zm.) oraz uchwały nr II/7/11 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 10.02.2011 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny, Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) w Elektrociepłowni Kraków wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 347/15 obr. 55 Nowa Huta przy ul. Ciepłowniczej”.

§ 2

Wnioskuje się o wyburzenie istniejącego emitora E-1 o wysokości 225 metrów i średnicy 6,5 metrów, kiedy zostanie on wyłączony z eksploatacji po wybudowaniu emitora E-3 planowanego w ramach przedmiotowej inwestycji.

§ 3

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY I ZARZĄDU DZIELNICY XIV
CZYŻYNY
Wojciech Krzysztoń

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wykonanie instalacji odsiarczania metodą mokrą wapienną w Elektrociepłowni Kraków wraz infrastrukturą, która ma objąć m.in. budowę nowego emitora o wysokości 120 metrów, usytuowanego w absorberze, w sposób znaczący ma wpłynąć na zmniejszenie