OPINIA NR 62/2026
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 16 października 2026 r.

dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w *sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zwiększenia odporności systemu zaopatrzenia mieszkańców Krakowa w wodę pitną w sytuacjach* – druk nr 1532.

Na podstawie § 30 ust. 4 pkt 4 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. *w sprawie Statutu Miasta Krakowa* (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 7074, ze zm. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Mał. z 2020 r. poz. 919), § 4 ust. 3 i 4 uchwały nr II/9/2018 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 grudnia 2018 r. *w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej* oraz pisma Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2026 r. w zw. z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *o referendum lokalnym* (Dz. U. z 2025 r. poz. 472) postanawia się, co następuje:

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Krakowa wniesiony przez Grupę Mieszkańców Miasta Krakowa *w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zwiększenia odporności systemu zaopatrzenia mieszkańców Krakowa w wodę pitną w sytuacjach* **– druk nr 1532.**

UZASADNIENIE

Krakowska sieć wodociągowa w większości zbudowana jest w układzie pierścieniowym. Współpracuje ona ze zbiornikami wodociągowymi o pojemności 310 000 m^3, co wpływa na dużą niezawodność w dostawie wody. Istniejące zakłady uzdatniania oraz układ sieci pozwala na dostarczenie wody w odpowiedniej ilości, przy wymaganym ciśnieniu i jakości. Obecnie ponad 99,5% osób przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków ma możliwość korzystania z miejskiej sieci wodociągowej.

System zaopatrzenia w wodę jest zasilany z 4 zakładów uzdatniania. Pracują one niezależnie zaopatrując poszczególne części Miasta w wodę. Z uwagi na większą wydajność niż aktualnie jest wymagana, posiadają możliwość rozszerzenia zakresu swojego oddziaływania, co pozwala na zapewnienie ciągłości dostaw wody w sytuacji awarii lub wyłączenia jednego z zakładów. Posiadane zdolności produkcyjne pozwalają na bezpieczne pokrycie zapotrzebowania Miasta w wodę.

System zaopatrzenia Krakowa w wodę zaliczany jest do tzw. systemów z nadmiarem, co oznacza, że system posiada rezerwę niewykorzystanej mocy produkcyjnej w odniesieniu do aktualnego zapotrzebowania na wodę w Mieście. Pozwala to na zasilanie w nią, na zasadzie sprzedaży hurtowej, ościennych 11 gmin. Na wypadek wystąpienia zdarzenia kryzysowego, Gmina Miejska Kraków posiada odpowiednie plany i procedury, w tym Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa.

W planach przewidziano różne warianty i sytuacje mogących wystąpić zdarzeń kryzysowych oraz sposoby postępowania w zakresie dostarczania wody pitnej dla mieszkańców Krakowa (również z wykorzystaniem cystern do przewozu wody pitnej, które znajdują się na wyposażeniu Wodociągów Miasta Krakowa S.A. oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie) wraz z rozwiązaniami przekazywania informacji dla mieszkańców, w którym miejscu i w jakich godzinach woda będzie dostarczana.

Woda do systemu wodociągowego Miasta Krakowa jest dostarczana z:

- 4 ujęć powierzchniowych,
- zbiornika Dobczyckiego,
- rzeki Rudawy,
- rzeki Dłubni,
- ujęć głębinowych w Mistrzejowicach.

Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa ujęć wody informuję, że Wodociągi Miasta Krakowa S.A., posiadają opracowane procedury postępowania na wypadek wystąpienia pogorszenia jakości wody na poszczególnych ujęciach. Każde z 4 ujęć krakowskiego systemu zaopatrzenia w wodę posiada ustanowioną strefę ochrony sanitarnej, która podlega systematycznym przeglądom. Wyposażone są one w stację osłonową, która monitoruje jakość wody zanim trafi ona do procesu uzdatniania. Pozwala to w przypadku wystąpienia pogorszenia jakości wody ujmowanej na ewentualne wcześniejsze podjęcie działań zapobiegawczych. Monitoring pozwala na uniknięcie dostania się do systemu uzdatniania wody o nieodpowiedniej jakości.

Wszystkie zakłady uzdatniania wody posiadają odpowiednie ciągi technologiczne pozwalające na bezpieczne prowadzenie procesu uzdatniania, który jest realizowany w poszczególnych procesach technologicznych prowadzonych w równolegle połączonych identycznych ciągach technologicznych. W sytuacji awarii danego ciągu technologicznego istnieje możliwość zamknięcia jednego i przejęcia jego funkcji przez pozostałe. Zakłady uzdatniania wody posiadają odpowiednie zapasy środków chemicznych, służące do procesu uzdatniania wody.

Pompownie wodociągowe zlokalizowane na zakładach uzdatniania posiadają odpowiednią liczbę pomp pozwalającą na zapewnienie wymaganej wydajności zakładu w sytuacji wystąpienia awarii danego agregatu pompowego. Każdy z zakładów uzdatniania wody zasilany jest dwoma niezależnymi torami energetycznymi średniego napięcia. Obiekty te zasilane są z niezależnych stacji zasilających. Stacje zlokalizowane są w różnych rejonach Miasta. Dodać należy, że w zbiornikach w Sierczy zmagazynowane jest około dobowe zaopatrzenie Krakowa w wodę. Woda ta grawitacyjnie spływa do Miasta, w związku z czym braki energii elektrycznej nie odgrywają większej roli. Tegoroczne ćwiczenia przeprowadzone przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w których brała udział Gmina Miejska Kraków wykazały, że w przypadku długotrwałego braku energii elektrycznej, Miasto Kraków nie będzie miało problemów z dostępem do wody pitnej (oczywiście wystąpią utrudnienia, ale będą one minimalizowane). Miasto położone jest na różnych wysokościach n.p.m. Przykładowo mieszkańcy Wzgórz Krzesławickich mogą mieć ograniczenia, ale zostaną wsparci cysternami, którymi Miasto dysponuje zgodnie z procedurami zawartymi w Planie Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa.

Odnosząc się do kwestii tzw. „studni awaryjnego zaopatrzenia w wodę" informuję, że na terenie Krakowa zlokalizowanych jest ich 350. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że studnie te nigdy nie były i nie są urządzeniami wodociągowymi służącymi do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, a przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 757) wraz z aktami wykonawczymi w odniesieniu do nich nie mają zastosowania.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą umową zawartą pomiędzy Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie, a Wodociągami Miasta Krakowa S.A., Spółka prowadzi eksploatację utrzymaniową 187 studni (systemu awaryjnego zaopatrzenia w wodę) z pompami ręcznymi (potocznie nazwanymi „Abisynkami"). Nie dotyczy to jednak zapewnienia właściwej jakości wody zgodnej z wymaganiami aktualnego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Nadmieniam, że ze względu na trwały charakter zanieczyszczenia wody, wynikający z budowy geologicznej Miasta Krakowa, charakterystyki złoża oraz powszechnego skażenia mikrobiologicznego, doprowadzenie wody do bezwzględnie wymaganej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wymagałoby niezwykle kosztownego, niewspółmiernego do uzyskiwanych efektów ciągłego prowadzenia procesu uzdatniania. Proces ten polegałby na zastosowaniu wielu jednostkowych procesów technologicznych (filtracji, odżelaziania i odmanganiania, dezynfekcji itp.) przy użyciu drogich urządzeń wymagających zapewnienia m.in. stałego zasilania w energię elektryczną, a także fachowego nadzoru. Prowadzenie tego typu uzdatniania wody jest technicznie niemal niemożliwe oraz merytorycznie i ekonomicznie nieuzasadnione, ponieważ studnie tzw. awaryjnego systemu zaopatrzenia Miasta Krakowa w wodę nie stanowią elementu realizacji zadania należącego do zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków dotyczącego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Uzupełnieniem możliwości czerpania wody pitnej w Krakowie jest zlokalizowanie około 17 000 hydrantów, z których głównie korzysta Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne do działań ratowniczo-gaśniczych.

Z pełną odpowiedzialnością pokreślić należy, że zapewnienie wody pitnej mieszkańcom naszej aglomeracji jest priorytetem działania Prezydenta Miasta Krakowa i podmiotów za to zadanie odpowiedzialnych. Alarmistyczny ton projektu uchwały nie znajduje uzasadnienia w rzeczywistości. Kraków na tle wielu innych dużych miast i regionów w tym obszarze jest dobrze przygotowany.

Mając na uwadze powyższe opiniuję negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Krakowa według druku nr 1532.

p.f. PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Stanisław Kracik