



**G-22-60**  
**1,00m**

– grzejnik ze stalowych płyt profilowanych, wyposażony w 2 elementy konwekcyjne, cztery otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G 1/2. Grzejniki są zagrunтовane oraz lakierowane proszkowo przez wypadanie w kolorze białym, ciśnienie robocze maks. 10 bar.

**OBLASNIENIE:** G–22–60–1,0m G – grzejnik profilowany, 22 – dwupłytowy z dwoma elementami konwekcyjnymi, 60 – wysokość 60 cm, 1,0 m – długość 1,0m

**G-33-30**  
**1,00m**

– grzejnik ze stalowych płyt profilowanych, wyposażony w 3 elementy konwekcyjne, cztery otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G 1/2. Grzejniki są zagrunтовane oraz lakierowane proszkowo przez wypadanie w kolorze białym, ciśnienie robocze maks. 10 bar.

**OBLASNIENIE:** G–33–30–1,0m G – grzejnik profilowany, 33 – trzy płyty z trzema elementami konwekcyjnymi, 30 – wysokość 30 cm, 1,0 m – długość 1,0m

**G-LAZ**

– grzejnik łazienkowy, wysokość 788mm, długość 550mm

– istniejące grzejniki czlonowe i płytowe nie podlegające wymianie

– przewody powrotne instalacji centralnego ogrzewania wykonane ze stali, ocynkowane zewnętrznie, łączone przez zaciśkanie

– przewody zasilające instalacji centralnego ogrzewania wykonane ze stali, ocynkowane zewnętrznie, łączone przez zaciśkanie

⑦ – numeracja pionów

dn 28x1,5 – średnica zewnętrzna rur x grubość ścianki

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR	POMIESZCZENIE	POW. [m <sup>2</sup> ]
-1.1	SZATNIA	40.70
-1.2	ŁAZIENKA	2.36
-1.3	WC	1.02
-1.4	KOTŁOWNIA GAZOWA	15.71
-1.5	POM. MPEC	1.96
-1.6	SCHOWER	2.20
-1.7	KŁATKA SCHODOWA	3.41
-1.8	MAGAZYN POŚCIELI	17.60
-1.8 A	SUSZARNIA	14.21
-1.9	PRAŁNIA	19.54
-1.10	MAGAZYN GOSPODARCZY	32.64
-1.11	MAGAZYN GOSPODARCZY	32.70
-1.12	WC	2.22
-1.13	MAGAZYN	1.11
-1.14	PALARNIA	10.72
-1.15	BRUDOWNIK	2.20
-1.16	WIEŻEL CO	7.06
-1.17	WARSZTAT	6.23
-1.18	KŁATKA SCHODOWA	4.76
-1.19	MAGAZYN GOSPODARCZY	3.32
-1.20	MAGAZYN PAWERSOW	10.00
-1.21	KORYTARZ	42.50

SOLAR POL			
POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ			
ul. 1 Maja 138, 32–440 Sułkowice			
	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. Krzysztof Wojas	MAP/0517/PWOS/14	
Format A3	Obiekt: Dom Pomocy Społecznej os. Sportowe 9, 31–965 Kraków		
Skala 1:100	Temat: Rzut piwnic – instalacja c.o.		Nr rys. C1
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)			