



Odpowiedzi na zapytania do postępowania nr MCOO-A-KST.KST.4311.1.2018

- Ad. 1. Należy dotrzymać dat zgodnie z danymi w załączniku nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia.
- Ad. 2. Tylko w przypadku mieszkań służbowych.
- Ad. 3. Tak. Dotyczy również pieców dwu-funkcyjnych
- Ad. 4. W przypadku nieszczelności urządzenia gazowego należy to urządzenie odłączyć i poinformować użytkownika i Dyrektora jednostki oświatowej o zaistniałej sytuacji. W przypadku drobnych nieszczelności instalacji u agenta należy postąpić zgodnie z pkt. 1.4 opisu przedmiotu zamówienia; natomiast w przypadku nieszczelności urządzenia gazowego należy to urządzenie odłączyć i poinformować użytkownika i Dyrektora jednostki oświatowej o zaistniałej sytuacji.
- Ad. 5. W przypadku gdy przy jednostce oświatowej jest mieszkanie służbowe należy wystawić oddzielne protokoły szczelności instalacji gazowej, natomiast Oświadczenie dotyczące podatku VAT naliczonego za zakup/usługę/remont wypełnione i podpisane przez Dyrektora jednostki oświatowej – wspólne. W przypadku przeglądów gazowych podgrzewaczy wody należy dla każdego z podgrzewaczy wystawić oddzielny protokół i oddzielne Oświadczenie dotyczące podatku VAT naliczonego za zakup/usługę/remont wypełnione i podpisane przez Dyrektora jednostki oświatowej.
- Ad. 6. Koniecznym jest wpisywanie dat przekazania do eksploatacji podgrzewaczy. Daty te należy odczytać z tabliczki znamionowej urządzenia, natomiast w sytuacji braku tabliczki znamionowej lub jej zniszczenia należy te informacje uzyskać od Dyrektora jednostki oświatowej.

Jednocześnie § 5 ust. 5 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie „Podstawą przyjęcia faktury przez Zamawiającego będzie uprzednie przekazanie mu przez Wykonawcę na zasadach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu protokołów szczelności instalacji gazowych, protokołów stanu technicznego gazowych podgrzewaczy wody przepływowych lub pojemnościowych, protokołów przeglądów instalacji detekcji gazu w jednostkach oświatowych, których dotyczy faktura”.

Zmianie ulega również w Ogłoszeniu numer postępowania na:
MCOO-A-KST.KST.4311.1.2018

Samodzielny referent

Paweł Kwiecień

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Barbara Grabias

Kierownik Szatni

Realizacji Remontów, Awarii i Inwestycji

Gracyna Fortczak

upr. Bud. i. pos. 11AN.413/R7

Inspektor Nadzoru Oświatowego

Magdalena Waciga

upr. MAP/0263/OWOŚ/12

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

tel. +48 12 617 88 88,

fax +48 12 410 43 90, sekretariat@mcoo.krakow.pl

31-450 Kraków, ul. Ułanów 9

www.mcoo.krakow.pl

ZEO PAWEŁ KWIECIEŃ

Od: "Siwiński & Siwiński" <biuro.garda@gmail.com>
Do: "ZEO_MAGDALENA WACIĘGA" <mwaciega@zeo.krakow.pl>; "ZEO_Jolanta Zbiegień" <jzbiegień@zeo.krakow.pl>; <dkocur@zeo.krakow.pl>; <jkiciński@zeo.krakow.pl>; "ZEO_PAWEŁ KWIECIEŃ" <pkwiecien@zeo.krakow.pl>

Wysłano: 12 stycznia 2018 09:24

Temat: zapytanie o postępowanie nr MCOO-A-KST.KST.4311.1.2017

Szanowni Państwo,

w związku z postępowaniem nr MCOO-A-KST.KST.4311.1.2017 mam kilka pytań:

1. Czy drugi termin przeglądów instalacji w placówkach wielkopowierzchniowych trzeba dotrzymać zgodnie z datami w załączniku 1a czy w terminach do 31 maja i 30 listopada (zgodnie z zapisem w opisie przedmiotu zamówienia) ?
2. Czy jako " przepływowy podgrzewacz wody" należy uważać także kotły dwu-funkcyjne. Czy należy sprawdzać ich stan techniczny ?
3. Czy należy sprawdzać stan techniczny podgrzewaczy wody (kotłów) w mieszkaniach służbowych jeśli są własnością użytkownika mieszkania ?
4. Czy w ramach usuwania drobnych nieszczelności należy usuwać nieszczelności w urządzeniach gazowych - np. przy pokrętlach w taboretach gazowych ? Jak postąpić w przypadku gdy nieszczelne urządzenie lub instalację użytkuje agent ?
5. Czy oświadczenie o VAT placówka wypełnia tylko dla budynku czy dla mieszkań służbowych też ? Czy oświadczenie o VAT należy wypełnić dla przeglądu podgrzewaczy wody ?
6. Czy w protokole z przeglądu podgrzewaczy wody konieczne jest wpisywanie dat przekazania ich do eksploatacji ? (często dane te są tylko tylko sugerowane przez personel i nieświadomie mogą być podane dane inne od tych z ubiegłego roku)

Ponadto na kanwie ustaleń z Inspektorami prosiłbym o wykreślenie z par. 5, pkt. 5 kwestię czyszczenia i konserwacji piecyków, lub zmianę sformułowania tak, żeby nie wynikało z niego, że czyścić należy wszystkie (w tym świeżo wyczyszczone) piecyki.

Z poważaniem,
Michał Siwiński
GARDA s.c.
500 102 527