



Kraków, 12 czerwca 2018 r.

SZ.271.2.30.2018

Nr kanc.:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Kraków ul. Józefińska 14
Wpł. dn. 12. 06. 2018
L. dz.
Otrzymują

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
/wszyscy/

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 271.2.30.2018.

Działając w oparciu o przepisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późniejszymi zmianami) Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 roku jeden z wykonawców wystąpił z następującymi pytaniami i wnioskami dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Chmielowskiego 6 w Krakowie.

Pytania wykonawcy oraz odpowiedź zamawiającego:

1. Podany w zestawieniu materiałów tynk cienkowarstwowy to tynk firmy KABE „ARMASIL T” z informacji uzyskanych od producenta aby otrzymać wpisaną w projekt fakturę gładką należy wykonać tynk o gramaturze 1,5mm „baranek” a następnie po wyschnięciu wykonać szlichtę o uziarnieniu 0,05mm. W projekcie wykonawczym ani w przedmiarze prace te nie są uwzględnione, ponadto zużycie materiału wzrasta o ok. 2kb/m².

Odpowiedzi zamawiającego: Podany tynk firmy KABE jest przykładowy. Jeśli jest na rynku tynk o gładkiej fakturze innego producenta, spełniający wymogi dokumentacji, należy go użyć. Wszelkie ewentualne zmiany należy uzgodnić z konserwatorem zabytków, przed wykonaniem prac.

2. Wskazany w projekcie styropian grafitowy EPS-038 nie występuje na rynku. Proszę o poprawienie zestawienia materiałów.

Odpowiedzi zamawiającego: Należy zastosować styropian o parametrach podanych w opisie technicznym. Nie musi być to styropian grafitowy

3. Proszę o wskazanie jakie płytki należy przyjąć w miejsce istniejących okładzin w części parterowej – na wizji lokalnej stwierdzono grubość okładzin ponad 3cm. Proszę o podanie przykładowego modelu oraz producenta.

Odpowiedzi zamawiającego: Projekt zakładał, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, odtworzenie istniejących płytek. Gdy nie jest to możliwe, należy skonsultować się z konserwatorem zabytków.

4. Proszę o naniesienie na widok elewacji jak powinny zostać wykonane dylatacje ścian zewnętrznych. Brak poprawionych widoków elewacji uniemożliwia prawidłową kalkulację oraz uniemożliwia prawidłowe wykonanie pod względem technologii BSO.

Odpowiedzi zamawiającego: Dylatację należy wykonać w narożach wklęsłych.



5. Proszę o uzupełnienie projektu o zestawienie stali dla fotowoltaiki strona 50-52 w projekcie wykonawczym.

Odpowiedzi zamawiającego: Brakujące zestawienie stali zostało uzupełnione - vide zawiadomienie o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 7 czerwca 2018 roku opublikowane na stronie internetowej zamawiającego www.mops.krakow.pl/zamowienia_publiczne.

6. Proszę o uzupełnienie projektu oraz przedmiaru o wymianę klap oddymiających oraz świetlików dachowych na nowe. Na wizji lokalnej stwierdzono bardzo zły stan świetlików oraz przecieki wody do środka budynków.

Odpowiedzi zamawiającego: Wymiana świetlików oraz klap dymowych nie jest objęta projektem.

7. Proszę o podanie koloru NCS lub grupy kolorów wyprawy elewacyjnej, bez podania koloru nie ma możliwości prawidłowej wyceny elewacji.

Odpowiedzi zamawiającego: Zgodnie z wytyczanymi konserwatora, ostateczną kolorystykę elewacji należy ustalić na komisji konserwatorskiej w trakcie trwania prac, w oparciu o wyniki badań stratygraficznych oraz wykonanie próbki na obiekcie. Takie warunki należy przewidzieć w wycenie oferty.

8. Proszę o uzupełnienie projektu o projekt instalacji odgromowej.

Odpowiedzi zamawiającego: Brakujący projekt instalacji odgromowej został opublikowany na stronie internetowej zamawiającego www.mops.krakow.pl/zamowienia_publiczne - vide zawiadomienie o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 7 czerwca 2018 roku.

Z poważaniem;

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x A/a

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
tel. +48 (12) 616 54 27, fax. +48 (12) 616 54 28
e-mail: do@mops.krakow.pl
www.mops.krakow.pl/en/Publicznyc

Wioletta Zielińska
12.06.18

17.06.2018
Kierownik
Działu Obsługi Gospodarczej
Michał Kasperczyk