

Opinia Kominiarska

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyz urządzeń grzewczo kominowych
w budynku położonym w **Krakowie, ul. CELNA 6 dot. mieszkania nr 8**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Michał Wrona

w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie*
2. ~~Ustalenia prawidłowości podłączenia*~~
3. ~~Ustalenia przyczyn wadliwego działania*~~
4. Inne ustalenia*

W wyniku kontroli przewodów kominowych stwierdzono:

1. W pomieszczeniu kuchni istnieje możliwość zainstalowania kotła CO kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania. Kocioł należy podłączyć do przewodu oznaczonego na rysunku inwentaryzacyjnym numerem 46 /przewód dymowy/ po wcześniejszej likwidacji pieca węglowego, montując odpowiedni system kominowy.

Opinię sporządzono w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. z późniejszymi zmianami) oraz w związku z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie p.poż. Dz. U. z 2002 roku Nr 147 poz. 1229, §4 ust. 1 pkt.2 i §30 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony p. poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Opinię sporządzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. dla zlecającego i 1 egz. dla wykonawcy.

Uwaga* niepotrzebne skreślić

MISTRZ KOMINIARSKI

Michał Wrona

Opis do kontroli stanu technicznego
sprawności przewodów i urządzeń kominowych
Dyplom Mistrzowski
Nr 84/2002 z dnia 3.10.2002

①

mb - długość przewodu komin. w metrach bieżących

KZ - piec ogrzewczy, węglowy






00 - piec centralnego ogrzewania, gazowy

☒ Wf - wentylacja łazienki☒ WWC - wentylacja ubikacji

4 - przewód wolny

ⓑ - przewód zatkany, niedrożny

Maz na Dach



MISTRZ KOMINIARSKI
Michał Wójcik

o kontroli stanu technicznego

spławności przewodów i urządzeń kominowych
Dyplom Mistrzowski

nr 84/2002 z dnia 3.10.2002 r.

U. Celina