

WEU.461.1.1108.2020

Szafron Szendzielorz
Projekt
Ul. Św. Jana Pawła II 43B
43 – 215 Studzienice

Dotyczy: UZGODNIENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI – „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWE PRZEPOMPOWNI WRAZ Z RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM PRZY UL. PÓŁANKI/UL. AGATOWA I UZYSKANIE NIEZBĘDNYCH DECYZJI DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie m.in. uzgodnienia lokalizacji inwestycji jw., Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, że na terenie objętym inwestycją zlokalizowany jest zbiornik wraz z rowem doprowadzającym wymagający odmulenia, kanalizacja opadowa, która przebiega zgodnie z aktualną mapą.

Tutejsza jednostka informuje również, że opiniuje pozytywnie przedstawioną lokalizację przepompowni, osadnika oraz rurociągu tłoczego, ponadto:

- rzędne należy przyjąć na podstawie aktualnej mapy do celów projektowych,
- rurociąg tłoczny należy zaprojektować w terenie zielonym (poza chodnikiem),
- trasę rurociągu należy uzgodnić w ZDMK,
- projekt uzgodnić w KEGW.

Niniejsze opinia zachowuje ważność 3 lata od daty wystawienia. Integralną częścią opinii jest opieczetowany załącznik graficzny.

Załączniki:

- 1) mapa sytuacyjno- wysokościowa.

Otrzymują:

① x Adresat (z zał.)

1 x aa (WEU)

Adam Cebula
Z-ca Dyrektora
ds. Gospodarki Wodnej

