

Kraków 19.07.2013 r

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Ogród Doświadczeń w Krakowie – rozbudowa produktu turystyki kulturowej: dostawa i montaż kontenera sanitarnego i magazynowego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu niezbędnego dla zamontowania kontenerów w Ogrodzie Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie”**

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie – zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań zadanych przez Wykonawcę w dniu 18.07.2013 r. wraz z odpowiedziami na zadane pytania.

Pytanie nr 1:

Proszę o informacje nt. odprowadzenia wody z kratek ściekowych podłogowych w pomieszczeniach: przedział toalety męskiej (pisuary) oraz przedział techniczny damski (prysznic). Obecnie nie ma możliwości odprowadzenia ścieków z kratek do instalacji kanalizacji wewnętrznej w kontenerach ze względu na brak możliwości uzyskania odpowiednich spadków.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość bezpośredniego odprowadzenia ścieków z kratek ściekowych podłogowych w pomieszczeniach: przedział toalety męskiej (pisuary) oraz przedział techniczny damski (prysznic) do zbiornika fekalnego. Konstrukcja kratek ściekowych musi jednak skutecznie zabezpieczać przed cofaniem się niepożądanych zapachów ze zbiornika fekalnego.

Pytanie nr 2:

Zaproponowane przez Państwa poszycie zewnętrzne o gr. 80 mm nie spełnia odporności ogniowej, w celu uzyskania odpowiednich parametrów należy pogrubić ściany zewnętrzne do 100 mm. Czy zamawiający akceptuje pogrubienie ścian zewnętrznych?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający zgodnie z zapisem w SIWZ dopuszcza możliwość zastosowania grubszych ścian zewnętrznych kontenerów (parametry materiałów izolacyjnych muszą być zgodne z parametrami znajdującymi się w SIWZ)