



UWAGA

1. Wentylator na dachu należy przyłączyć do istniejącej instalacji odgromowej budynku.

			NR KARTY	ZMIANY	SKALA: 1:50	ZAST. PRZECZ. RYS. Nr.:	FORMAT: A3	NR ZLEC.: 1501/056.2
			PODPIS					
			DATA	INWESTOR:	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie 31–450 Kraków, ul. Ułanów 9			
DATA: 09.2015	NAZWISKO:	PODPIS:						
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ROMAN BRZOSKA 511–km/74 MAP/IE/0971/01			TEMAT: Przebudowa wentylacji kuchni w Przedszkolu w ramach tematu "modernizacja wentylacji kuchni w Przedszkolu nr 132 przy ul. Merkuriusza Polskiego 6 w Krakowie". INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
				PRZEDMIOT RYSUNKU: ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I WENTYLATORÓW Plan instalacji – poz.dachu				
SPRAWDZIŁ:	inż. WALENTY ŚWIERK BPP Upr. 241/80 MAP/IE/2044/01			ZAKŁADY BADAWCZO-USŁUGOWE POWER – KRAKÓW 31-621 Kraków ul. Bohaterów Września 65 tel. 012 411–52–82	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	NR RYS.	E3 Ark. 2/2	