

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Poz.	Oznaczenie	Wyszczególnienie	Producent	Ilość Jednostka	Uwagi
I. Prefabrykaty					
1.	RW	Rozdzielnia wentylacyjna RW wg. rys. nr E 2		1 kpl.	
II. Materiały na prefabrykaty					
1. Rozdzielnia RW					
1.		Rozdzielnica naścienna 2-wu rzędowa na 16 modułów z drzwiami, metalowymi zamykanymi na klucz.		1 kpl.	
2.	Q	Rozłącznik izolacyjny 4-ro bieg. typu FR 304 100 A, In=100A, Un=400V AC.	Legrand	1 kpl	lub inny producent
3.	H	Lampka sygnalizacyjna 3 -fazowa typu L333	Legrand	1 szt.	lub inny producent
4.	2Q	Wyłącznik różnicowoprądowy 4-ro bieg. typu P 304 -25-30-A, In=25A, Un=400VAC, Iróżn.=30mA.	Legrand	1 szt.	lub inny producent
5.	1Q	Wyłącznik różnicowoprądowy 2-wu bieg. typu P 302 -63-30-A, In=63A, Un=230VAC, Iróżn.=30mA.	Legrand	1 szt.	lub inny producent
6.	2Q1	Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. typ S 303 C-10, , ch-ka C, In=10A, Un=400V AC	Legrand	1 szt.	lub inny producent
7.	1Q1	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. typ S 301 C-40, , ch-ka C, In=40A, Un=230/400V AC	Legrand	1 szt.	lub inny producent
8.	3Q	Wyłącznik różnicowonadprądowyprądowy 2-wu bieg. typu P 312 B-6-30-A, In=6A, Un=230VAC, Iróżn.=30mA.	Legrand	1 szt.	lub inny producent

		proj. Roman Brzóška					arkusz
	:						arkuszy 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Poz.	Oznaczenie	Wyszczególnienie	Producent	Ilość Jednostka	Uwagi
9.	2Q	Wyłącznik silnikowy z wyzwalaczami termicznymi i elektromagnetycznymi, z torem neutralnym N oraz z sygnalizatorem zwarcia typ M 250 S 2,5, I _t =1,6÷2,5A, Un=230V AC.	LEGRAND	1 kpl.	lub inny producent
10.		Tabliczki do opisu max 10 wyrazów.		10 szt	
11.	Lz:	Listwa zaciskowa złożona z 5-ciu zacisków do 2,5 mm		1 kpl	
3. Materiały luzem					
1.		Łącznik instalacyjny 1-dno biegunowy, 10A, 250V AC, wyk. natynkowe.		1 kpl	
2.		Puszka zaciskowa odgałęźna IP44 do przewodów 5x2,5mm ² Cu wykonanie natynkowe		1 kpl	
3.	P	Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 0,6/1kV 5x10mm ²	Tele-Fonika	10 mb	
4.	P-1,P-3	Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 0,6/1kV 3x4mm ²	Tele-Fonika	30 mb	
5.	P-2	Przewód kabelkowy typu YDYżo 5x2,5mm ² , 750V	Tele-Fonika	10 mb	
6.	PS-1, PS-2	Przewód kabelkowy typu YDYżo 2x1,5mm ² , 750V	Tele-Fonika	15 mb	
7.		Rura ochronna typu peszel, średnica wewnętrzna 30mm		10 m	
8.		Rura ochronna typu PCV, średnica wewnętrzna 30mm		10 m	

		proj. Roman Brzóška					arkusz arkuszy 3
	:						

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Poz.	Oznaczenie	Wyszczególnienie	Producent	Ilość Jednostka	Uwagi
9.		Drabinka kablowa ocynkowana Dp100		5 m	
10.		Przewód miedziany – linka , w izolacji zielono żółtej „PE” typ LgYžo 25 mm ² .		10 m	
11.		Drut ocynkowany D/Zn &8 mm ²		5 m	
12.		Płaskownik ocynkowany FeZn 30x4		8 m	

4. Dodatkowa aparatura do zamontowania na rozdzielni głównej budynku

1.	QW	Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. typ S 303 C-63, , ch-ka C, In=63A, Un=400V AC	Legrand	1 szt.	lub inny producent
----	----	---	---------	--------	-----------------------

		proj. Roman Brzóska				arkusz
	:					arkuszy 3