



UWAGA
Oprawy oświetleniowe podłączyć
do istn. obwodu oświetleniowego.

A1

COSMO LED 180 ES-SYSTEM, oprawa nastropowa, źródła LED 60W , IP65

EW3
AW-ATI

MONITOR-1 LED IP65 EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana

EW6
AW-ATI

MONITOR-1 IP65 4x1W EVG-KKA ATI , oprawa ewakuacyjna bez piktogramu jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana,

B2X

Wypust pod oprawę hermetyczną

PRZEMYSŁAW CZUBAJ BIURO ARCHITEKTONICZNE		NR RYSUNKU 1.
TYTUŁ RYSUNKU RZUT PIWNIC - FRAGMENT		FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Projekt wykonania dodatkowego wyjścia z budynku Gimnazjum nr 16 przy ul. Konarskiego 2 w Krakowie		
INWESTOR Gimnazjum nr 16 im. Stefana Batorego, ul. Konarskiego 2, Krakow		
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr. 194/93		PODPIS
Data XI 2015	Format A4	OPRACOWAŁ mgr inż. Mateusz Figa
Skala 1:100		