

Opis przedmiotu zamówienia

na „ Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych wraz z piecykami gazowymi oraz systemów detekcji gazów w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie” w dzielnicach I-XVIII Miasta Krakowa na rok 2017.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych w placówkach wg załącznika 1a należy wykonać w oparciu o:

- art. 62 Prawa Budowlanego
- normę PN-M-34507 Instalacja gazowa – Kontrola okresowa
- wytyczne wykonania przeglądów instalacji gazowej wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
- wytyczne z gazowni dotyczące podziału własności instalacji (dotyczy umiejscowienia zaworu głównego)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 156 ust.2

b) Sprawdzenie stanu technicznego piecyków gazowych przepływowych oraz pojemnościowych (wraz z ich przeczyszczeniem i konserwacją) zgodnie z wytycznymi producenta piecyka w placówkach wg załącznika 1a

c) Sprawdzenie stanu technicznego systemów detekcji gazów w placówkach wg załącznika 1b obejmuje:

- jednorazowy okresowy przegląd serwisowy systemów detekcji gazu

1.2. Za placówkę uważa się jednostkę lub zespół jednostek znajdujących się pod podanym adresem.

Jeżeli w placówce znajduje się:

- Mieszkanie służbowe, Wykonawca zobowiązany jest w ramach przeprowadzania kontroli szczelności instalacji gazowej w placówce do zbadania instalacji także w pomieszczeniach mieszkalnych
- kuchnia w ajencji to Wykonawca zobowiązany jest w ramach przeprowadzania kontroli szczelności instalacji gazowej w placówce do zbadania instalacji także w pomieszczeniach kuchni i jej zaplecza

1.3. Wykonawca ma dokonać badania całej instalacji gazowej od zaworu głównego, który może być umiejscowiony w ziemi w studzience przed budynkiem, na budynku lub w budynku zgodnie z wytycznymi jak wyżej.

1.4. Wykonawca dokonujący badania szczelności instalacji gazowych zobowiązany jest do usunięcia drobnych nieszczelności badanej instalacji gazowej m.in.:

- doszczelnienie złązek instalacji
- doszczelnienie armatury
- doszczelnienie połączeń przy gazomierzach (o ile jest to możliwe bez ich wymiany)

Ewentualna opłata za demontaż i ponowny montaż gazomierza zostanie zwrócona Wykonawcy po wcześniejszym zawiadomieniu przez Wykonawcę odpowiedniej rejonowej Gazowni i przedstawienie faktury za w/w czynności.

W placówkach o powierzchni zabudowy przekraczających 2000 m² badanie należy wykonać dwa razy do roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

W ramach przeglądu instalacji gazowej Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia protokołu z kontroli instalacji gazowej – wg załącznika nr 2a. Protokół powinien zawierać ocenę poszczególnych elementów składowych instalacji gazowej oraz pisemne potwierdzenie wykonanych prac przez Dyrektora placówki. Protokół należy sporządzić odrębnie dla każdej placówki oraz dla Zamawiającego. Przeglądy instalacji gazowych w mieszkaniach służbowych należy przedstawić na osobnych protokołach. Wykonawca dostarcza do placówki oświatowej protokół kontroli stanu technicznego instalacji gazowej.

1.5. W ramach jednorazowego przeglądu piecyków gazowych przepływowych lub pojemnościowych na placówkach Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przeglądu stanu technicznego piecyka wraz z wydaniem opinii dotyczącej dalszego użytkowania:
 - piecyk nadaje się do eksploatacji
 - należy naprawić- wymienić części do naprawy
 - wymiana na nowy
- Przeczyszczenia i konserwacji
- Wykonanie analizy spalin

W ramach przeglądu piecyków gazowych Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia protokołu z wykonania sprawdzenia stanu technicznego, przeczyszczenia i konserwacji piecyka gazowego – wg załącznika nr 3. Protokół powinien zawierać ocenę stanu piecyka gazowego oraz pisemne potwierdzenie wykonanych prac przez Dyrektora placówki. Protokół należy sporządzić odrębnie dla każdego piecyka w placówce oraz dla Zamawiającego.

1.6. W ramach **jednorazowego** przeglądu systemów detekcji gazu Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przeglądu i konserwacji
- Przedłużenie ważności atestów kalibracyjnych detektorów gazu - jeśli urządzenie jest sprawne
- Kontrolę systemu z użyciem gazów wzorcowych
- Ewentualną wymianę drobnych elementów (spieki, dławiki, drobne części zamienne)
- Wykrywania wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa pracy systemu detekcji gazu w ramach przeglądu
- Włączenie kotłów po zakończeniu sprawdzania systemu detekcji
- Sprawdzenia działania zaworu odcinającego elektromagnetycznego
- Przedstawienia protokołu z czynności z przeglądu z zaleceniami pokontrolnymi oraz typowanie urządzeń do naprawy lub wymiany - wg

załącznika nr 2 b. Protokół powinien zawierać ocenę poszczególnych elementów składowych systemów detekcji gazu oraz pisemne potwierdzenie wykonanych prac przez Dyrektora placówki. Protokół należy sporządzić odrębnie dla każdej placówki oraz dla Zamawiającego. Dopuszcza się, aby protokoły dla Zamawiającego miały formę zestawienia zbiorczego.

- Dostarczenie do placówki oświatowej protokołu kontroli systemu detekcji gazu

1.7. Kontrole stanu technicznego szczelności instalacji gazowej i piecyków gazowych oraz systemu detekcji gazu należy wykonać w terminach:

- dla instalacji gazowych i piecyków gazowych w terminach podanych w załączniku nr 1a
- jednorazowe przeglądy serwisowe systemu detekcji gazu należy wykonać do w terminach podanych w zał. Nr 1b oraz potwierdzić wykonanie oddzielnym protokołem.

1.8. Szczegółowy wykaz placówek w dzielnicach I-XVIII, objętych zamówieniem określa:

- załącznik nr 1a dla kontroli stanu technicznego instalacji gazowej i piecyków gazowych
- załącznik nr 1b dla kontroli systemu detekcji gazu

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości placówek oraz piecyków gazowych podlegających kontroli. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za usługi rzeczywiście świadczone w ramach kontroli/przeglądu.

Wykonawca przedstawia ofertę cenową na sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych, piecyków gazowych i systemów detekcji gazów dla wszystkich placówek w dzielnicach, bez podziału na rejony.

2. Okres obowiązywania umowy: od zawarcia umowy zgodnie z terminami w załącznikach

3. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację zamówienia i jego rozliczenie:

3.1. Wykonawca zobowiązany będzie do podania w ofercie ceny ryczałtowej za jednorazowy:

- Przegląd instalacji gazowej w 1-ej placówce oświatowej
- Przegląd jednego piecyka gazowego w placówce oświatowej
- Przegląd systemu detekcji gazu w 1-ej placówce oświatowej

Cena ta będzie jednakowa dla wszystkich obsługiwanych placówek bez względu na ilość i rodzaj zainstalowanych w nich elementów instalacji/systemu. Określając w/w cenę oferty Wykonawca winien uwzględnić w niej wszystkie koszty pełnienia usług serwisowych (poza wartościami części zamiennych), w tym koszty dojazdu do placówek oraz Vat (23%).

Wartość zamówienia będzie wyznaczona następująco:

(cena za przegląd instalacji gazowej w placówkach oświatowych x 222 przeglądów + cena za przegląd piecyków gazowych w placówkach oświatowych x 258 przeglądów + cena za przegląd systemu detekcji gazu w placówkach oświatowych x 50 przeglądów)

3.2. Rozliczenie usługi będzie odbywać się w oparciu o protokoły, o których mowa w pkt 1.4., 1.5. i 1.6. nie częściej niż raz na kwartał.

3.3. Wartość graniczna zobowiązania Zamawiającego w umowie zostanie ustalona poprzez dodanie do siebie 3-ech wartości:

- ▲ ceny ryczałtowej za przegląd instalacji gazowej w 1-ej placówce oświatowej
- ▲ ceny ryczałtowej za przegląd systemu detekcji gazu w 1-ej placówce oświatowej
- ▲ ceny ryczałtowej za przegląd jednego piecyka gazowego w 1-ej placówce oświatowej

4. Finansowanie: Płatne ze środków na KST

5. Warunki udziału w postępowaniu:

5.1. Wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji i legalizacji instalacji gazowej i systemów detekcji gazów, a w szczególności winien wykazać, iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonał minimum dwa zamówienia u dwóch różnych kontrahentów o zakresie

stanowiącym przedmiot postępowania ofertowego o wartości łącznej nie mniejszej niż 10.000 zł brutto

5.2. Wykonawca winien złożyć oświadczenie, iż posiada odpowiedni potencjał techniczny i sprzętowy do wykonania zamówienia

5.3. Wykonawca winien dysponować pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. powinien wykazać, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, co powinno być potwierdzone załączeniem do oferty zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje – dokument załączyć do oferty

5.4. Wykonawca winien dysponować atestowanym gazowym materiałem odniesienia, sporządzonym przez uprawnioną jednostkę certyfikującą – dokument załączyć do oferty

5.5. Osoby wykonujące prace serwisowe z ramienia Wykonawcy przedstawiać ważne, wymagane przepisami prawa dokumenty kwalifikacyjne uprawniające do wykonania zakresu umowy (świadcstwa kwalifikacyjne w zakresie dozoru i eksploatacji (E1,E2,E3,D1, D2, D3) – dokument załączyć do oferty.

5.6. Wykonawca winien przedstawić aktualne świadectwo dotyczące legalizacji przyrządu do wykrywania nieszczelności instalacji gazowych

5.7. Wykonawca powinien posiadać autoryzację do atestacji detektorów gazu co najmniej jednego producenta systemów detekcji gazu – dokument załączyć do oferty

5.8. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia dla instalatorów/serwisantów systemów detekcji gazu (lub rekomendacje) – dokument załączyć do oferty

6. Osoba do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia:

I. Branża gazowa:

1. Dariusz Kocur (II-VII) tel. 660 637 205
2. Jolanta Zbiegień (IX-XII) tel. 660 637 202
3. Józef Kiciński (XIV-XVIII) tel. 660 637 204
4. Magdalena Wacięga (I, II, VIII, XIII) tel. 660 637 490


II. Branża elektryczna:

5. Mariusz Koliński (I-VII) tel. 660 637 211

6. Janusz Żabiński (VIII-XIII) tel. 660 637 331
7. Andrzej Dąbrowa (XIV-XVIII) tel. 660 637 27.

Załączniki:

1. Załącznik 1a – wykaz placówek posiadających instalację gazową wraz z piecykami,
2. Załącznik 1b – wykaz placówek posiadających system detekcji gazu,
3. Załącznika 2a – wzór protokołu kontroli instalacji gazowej,
4. Załącznika 2b – wzór protokołu kontroli instalacji detekcji gazów,
5. Załącznika 3 – wzór protokołu wykonania sprawdzenia stanu technicznego, przeczyszczenia i konserwacji piecyka gazowego



Inż. Józef Kiciński
Upr. do pref. inst. sanit.
BPP Upr. 358/83
Upr. do kier. badz. i kontr.
UAN-Upr. 290/85

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


Inż. Dariusz Kocur
nr upr. UAN-UPR 514/87

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


Magdalena Waciga
upr. MAP/0263/OWOS/12


Jolanta Zbiegła
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Upr. Nr 247/2002

Załącznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia

Kontrola szczelności instalacji gazowych oraz piecyków gazowych Dz. I-VII					
l.p.	PLACÓWKA	Adres	DATA WAŻNOŚCI	Mieszkanie służbowe	Urządzenie gazowe do podgrzewania wody
1	P 1	ul. Kopernika 16	22.01.2017		1
2	P 4	ul. Piekarska 12	28.01.2017		0
3	P 9	ul. Młaskotów 2 a	28.01.2017		0
4	P 12	ul. Miechowity 11	21.01.2017		1
5	P 14	ul. Młyńska Boczna 4	21.01.2017		0
6	P 20	ul. Ulanów 38	19.01.2017		0
7	P 29	ul. Pigoń 2 a	19.01.2017		0
8	P 38	ul. Jabłonkowska 39	29.01.2017		0
9	P 43	ul. Mazowiecka 45	25.01.2017		0
10	P 44	ul. Żuławskiego 9	29.01.2017		0
11	P 45	ul. Piekarska 14	28.01.2017		0
12	P 61	ul. Rajska 14	20.01.2017		0
13	P 62	ul. Prądnicka 72	04.02.2017		0
14	P 65	ul. Strzelców 5	18.01.2017		0
15	P 66	ul. Felińskiego 35	20.01.2017		0
16	P 75	al. Grottgera 28	04.02.2017		0
17	P 76	ul. Emaus 29	01.02.2017		0
18	P 77	ul. Jadwigi z Łobzowa 30	19.01.2017		2
19	P 78	ul. Kasztanowa 6	03.02.2017		0
20	P 78F	ul. Jodłowa 23	11.02.2017		0
21	P 79	ul. Widok 23	19.01.2017		0
22	P 80	ul. Kotlarska 5 a	20.01.2017		2
23	P 82	ul. Głowackiego 2	22.01.2017		0
24	P 83	ul. Lekarska 5	04.02.2017		0
25	P 90	ul. Gurgacza 1	19.01.2017		0
26	P 118	ul. Modrzejewskiej 21	20.01.2017		0
27	P 119	ul. Za Targiem 4	05.02.2017		2
28	P 121	ul. Stachewicza 21	18.01.2017		2
29	P 122	ul. Fiolkowa 13	21.01.2017		1
30	P 123	ul. Miechowity 4	21.01.2017		0
31	P 124	ul. Zwycięstwa 22	25.01.2017	1m sl.	2
32	P 130	ul. Krowoderskich Zuchów 28	21.01.2017		2
33	P 137	ul. Na Błonie 15 c	29.01.2017		0
34	P 138	ul. Krowoderskich Zuchów 15 a	22.01.2017		3
35	P 162	ul. Kazimierza Odnowiciela 4	19.01.2017		6
36	P 162F	ul. Duchacka 3	05.02.2017		0
37	P 165	ul. Danki 1	25.01.2017	1 m sl.	0
38	P 175	ul. Siewna 23 c	21.01.2017		2
39	P 178	ul. Sudolska 3	22.01.2017	1m sl	2
40	S 1	ul. Św. Marka 34	28.01.2017	1m sl.	0
41	S 3	ul. Topolowa 22	20.01.2017	1m sl.	0
42	S 4	ul. Smoleńsk 5/7	04.02.2017		0
43	S 7	ul. Spasowskiego 8	20.01.2017		1
44	S 18	ul. Półkole 11	19.01.2017		1
45	S 21	ul. Batalionu Skala AK 12	20.01.2017		1

46	S 22	ul. Chmielowskiego 1	19.01.2017, 14.09.2017		0
47	S 31	ul. Prusa 18	19.01.2017, 14.09.2017	1m sl	0 + 1
48	S 32	ul. Królowej Jadwigi 78	19.01.2017		0
49	S 38	ul. Fr. Nullo 23	25.01.2017		1
50	S 48	ul. Księcia Józefa 337	03.02.2017		0
51	S 50	ul. Katowicka 28	25.01.2017		0
52	S 67	ul. Kaczorówka 4	18.01.2017		1
53	mieszkania służbowe na terenie S 67	ul. Łokietka 231	18.01.2017	2 m sl.	0 + 2
54	S 72	al. Modrzewiowa 23	29.01.2017	1m sl.	1 + 1
55	S 93	ul. Szlachtowskiego 31	01.02.2017, 14.09.2017		1
56	S 95	ul. Wileńska 9	21.01.2017		2
57	mieszkania służbowe na terenie użytkowanym przez S 95	ul. Wileńska 9c	21.01.2017	2 m sl.	2
58	S 107	ul. Zdrowa 6	18.01.2017		1
59	S 113	ul. Stachewicza 33	21.01.2017		1
60	S 114	ul. Łąkowa 31	25.01.2017		1
61	S 119	ul. Czerwieńskiego 1	25.01.2017	1m sl	3
62	S 138	ul. Wierzyńskiego 3	12.02.2017		0
63	budynek biblioteki na terenie S 138	ul. Wierzyńskiego 3	12.02.2017		0
64	S 153	ul. Na Błonie 15 d	29.01.2017		0
65	G 12 mieszkanie sl.	ul. Kluczborska 3	18.01.2017	1m sl.	0
66	G 16	ul. Konarskiego 2	01.02.2017		0
67	G 17	ul. Litewska 34	28.01.2017	1 m sl.	0 + 1
68	ZS 1	ul. Ulanów 3	18.01.2017, 01.07.2017	1 m sl.	0
69	ZS 1 (Internat)	ul. Ulanów 3	01.06.2017	1 m sl.	0 + 1
70	ZS 5	ul. Mackiewiczza 15	25.01.2017, 09.09.2017		3
71	ZSiPS	ul. Lubomirskiego 21	14.09.2017		0
72	ZSO 8	ul. Na Błonie 15 b	29.01.2017		0
73	ZSO 53	ul. Stawowa 179	18.01.2017		1
74	ZSP 2	ul. Porzeczkowa 3	22.01.2017, 09.09.2017		0
75	ZSP 2 oddz. przed.	ul. Dożynkowa 25	22.01.2017		0
76	ZSP 3	ul. Miodowa 36	18.01.2017	1m sl	0 + 1
77	ZSP 4	ul. Urzędnicza 65	04.02.2017		1
78	ZSP 6	ul. Dietla 70	23.09.2017		2
79	ZSS 4	ul. Zakątek 2	01.02.2017		1
80	ZSOMS	ul. Grochowska 20	25.05.2017, 17.11.2017		1
81	ZEO Ulanów	ul. Ulanów 9	04.02.2017		0
82	ZEO Ulanów (dawny internat)	ul. Ulanów 9	10.05.2017	2 m sl.	0

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego
uw.
 Magdalena Pachol
 upr. NAI/0263/OWO8/12

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego
[Signature]
 inż. Dariusz Kocur
 nr upr. UAN-UPR 514/87

Załącznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia

Kontrola szczelności instalacji gazowych oraz piecyków gazowych Dz. VIII-XIII					
Lp	PLACÓWKA	Adres	DATA WAŻNOŚCI	Mieszkanie służbowe	Urządzenie gazowe do podgrzewania wody
1	P 2	ul. Twardowskiego 90	11.02.2017		0
2	P 5	ul. Zachodnia 6 a	15.03.2017		0
3	P 6	ul. Bujaka 17	15.03.2017		0
4	P 10	ul. Strąkowa 7	15.03.2017, 14.10.2017		0
5	P 11	ul. Saska 11	11.03.2017		0
6	P 22	ul. Przykopy 10	14.03.2017		0
7	P 28	ul. Duża Góra 30	08.03.2017		2
8	P 33	ul. Rzącka 1	11.03.2017		0
9	P 35	ul. Wenedy 7	09.03.2017	1m sł.	0 + 1
10	P 35F	ul. Teligii 17	09.03.2017		0
11	P 36	ul. Okólna 18	16.03.2017		0
12	P 49	ul. Bieżanowska 40	08.03.2017	1m sł.	0 + 1
13	P 49F	ul. Nad Potokiem 6	17.03.2017		0
14	P 51	ul. Estońska 2	07.03.2017		2
15	P 57	ul. Kutrzeby 5	10.03.2017		2
16	P 57F	ul. Smolki 9	10.03.2017		0
17	P 58	ul. Skośna 2	08.03.2017		0
18	P 67	ul. Skwerowa 3	09.03.2017		0
19	P 67F	ul. Praska 52	09.03.2017		2
20	P 71	ul. Ludwinowska 6	07.03.2017		0
21	P 87	ul. Spółdzielców 7	11.03.2017		1
22	P 92	ul. Parkowa 14	09.03.2017		0
23	P 92F	ul. Krzemionki 33	09.03.2017		1
24	P 95	ul. Żywiecka 24	18.03.2017		1
25	P 127	ul. Komandosów 13	07.03.2017	1m sł.	1 + 1
26	P 129	ul. Wielicka 76b			1
27	P 132	ul. Merkuriusza Polskiego 6	11.03.2017		0
28	P 133	ul. Benedyktyńska 4	04.03.2017		0
29	P 133F	ul. Tyniecka 122	09.02.2017		1
30	P 140	ul. Słomiana 8	16.03.2017		0
31	P 145	ul. Poronińska 7	08.03.2017		0
32	P 145F	ul. Dr Judyma 8	11.03.2017		2
33	P 150	ul. Teligi 28	07.03.2017		0
34	P 154	ul. Kurczaba 19	08.03.2017		2
35	P 163	ul. Podedworze 2 a	17.03.2017		0
36	P 176	ul. Aleksandry 15	07.03.2017		0
37	P 179	ul. Sanocka 4	14.03.2017		1
38	P 180	ul. Telimeny 7	16.02.2017		0

39	S 25	ul. Komandosów 29	07.03.2017		2
40	S 40	ul. Pszczelna 13	16.03.2017	1m sł.	1 + 1
41	S 41	ul. Jerzmanowskiego 6	17.03.2017		0
42	S 43	ul. Myślenicka 112	10.03.2017		1
43	S 54	ul. Tyniecka 122	11.02.2017		0
44	S 61	ul. Popławskiego 17	10.03.2017	1m sł.	1
45	S 62	ul. Ćwikłowa 1	11.03.2017		1
46	S 65	ul. Golikówka 52	18.03.2017		1
47	S 97	ul. Dr Judyma 10	14.03.2017, 03.11.2017		2
48	S 97F	ul. Armii "Kraków" 76	14.03.2017		0
49	S 111	ul. Bieżanowska 204	08.03.2017		0
50	S 123	ul. Okólna 16	16.03.2017		0
51	S 124	ul. Weigla 2	04.03.2017	1m sł.	0
52	S 124F	ul. Sucharskiego 38	04.03.2017		0
53	S 132	ul. Bolesława Śmiałego 6	09.02.2017		0
54	S 134	ul. Kłuszyńska 46	16.03.2017		0
55	S 162	ul. Stojalowskiego 31	18.03.2017, 07.10.2017		0
56	SOSW 2	ul. Zamoyskiego 100	07.10.2017	3m sł.	0
57	G 21	ul. Komandosów 29	07.03.2017		0
58	G 22	ul. Skwerowa 3	09.03.2017	1m sł.	0
59	G 24	ul. Montwiłła Mireckiego 29	15.03.2017		0
60	G 27	ul. Malborska 98	11.03.2017		0
61	G 28	ul. Bujaka 15	15.03.2017, 04.11.2017		0
62	G 29	ul. Aleksandry 17	07.03.2017, 04.11.2017		0
63	G 34	ul. Potebni 7	10.03.2017		0
64	G 35	ul. Limanowskiego 60/62	01.02.2017	1m sł.	0 + 1
65	ZSO 15	ul. Rydygiera 20	18.03.2017, 07.10.2017		0
66	ZSOI 2	ul. Lipińskiego 2	16.03.2017, 06.10.2017		0
67	ZSOI 4	ul. Żabia 20	17.03.2017, 07.10.2017	1m sł.	2 + 1
68	ZSP 7	ul. Skotnicka 86	11.03.2017, 17.11.2017		0
69	ZSS 11	al. Dygasińskiego 25	10.03.2017		0
70	mieszkania służbowe na terenie S 111	ul. Bieżanowska 204	08.03.2017	2m sł.	2

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego

Magdalena Waciga
ul. T. Ar. 0763/OWO8/12

Jolanta Zbieglań

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego

Upl. nr 247/2002

Załącznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia

Próby szczelności instalacji gazowych oraz piecyków gazowych Dz. XIV-XVIII					
Lp	PLACÓWKA	ADRES	DATA WAŻNOŚCI	Mieszkanie służbowe	Urządzenie gazowe do podgrzewania wody
1	P 46	os. Na Skarpie 46	25.02.2017		2
2	P 63	os. Wadów ul. Zagościniec 1	23.02.2017		2
3	P 63F	os. Lubocza ul. Łuczanowicka 2	23.02.2017		0
4	P 88	os. Wandy 2	22.02.2017		3
5	P 93	os. Krakowiaków 18	23.02.2017		5
6	P 94	os. Ogrodowe 3	24.02.2017		3
7	P 96	os. Zielone 27	18.02.2017		0
8	P 97	os. Kalinowe 11	25.01.2017	1m sł.	2
9	P 98	os. Centrum B 11	08.02.2017		0
10	P 99	os. Stalowe 10	24.02.2017		2
11	P 100	os. Uroczę 15	24.02.2017		0
12	P 102	os. Szkolne 31	16.02.2017		1
13	P 104	os. Hutnicze 14	08.02.2017		2
14	P 105	os. Spółdzielcze 5	18.02.2017		1
15	P 107	os. Słoneczne 10	18.02.2017		3
16	P 108	os. Handlowe 3	01.02.2017		1
17	P 109	os. Uroczę 9	12.02.2017		2
18	P 110	os. Kolorowe 28	24.02.2017	1m sł.	3 + 1
19	P 111	os. Na Stoku 21	18.02.2017	1m sł.	2 + 1
20	P 112	os. Na Wzgórzach 11	18.02.2017	1m sł.	1 + 1
21	P 113	os. Jagiellońskie 8	22.02.2017	1m sł.	3 + 1
22	P 115	os. Albertyńskie 23	01.02.2017		0
23	P 116	os. Jagiellońskie 16	22.02.2017		3
24	P 117	os. Na Lotnisku 15	29.01.2017		2
25	P 120	os. Strusia 8	15.02.2017	1m sł.	2 + 1
26	P 125	os. Tysiąclecia 12	15.02.2017		2
27	P 131	os. Złotego Wieku 13	15.02.2017		7
28	P 142	os. Przy Arce 4	23.02.2017		8
29	P 143	os. Kościuszkowskie 8	22.02.2017	1m sł.	7 + 1
30	P 144	os. Boh. Września 15	24.02.2017	1 m sł	6 + 1
31	P 148	os. Tysiąclecia 37	23.02.2017		2
32	P 151	os. Niepodległości 4	01.02.2017		4
33	P 152	os. Piastów 10	19.02.2017		3
34	P 177	os. Kombatanów 13	19.02.2017		0
35	P 182	os. Dywizjonu 303 12	08.02.2017		0
36	P 185	os. Dywizjonu 303 49	12.02.2017		11
37	P 187	os. Piastów 48	23.02.2017	1m sł.	0 + 1
38	S 37	os. Stalowe 18	08.02.2017	2m sł.	1 + 1
39	S 74	ul. Branicka 26	24.02.2017		0
40	S 78	os. Wadów ul. Jaskrowa 5	23.02.2017		0

41	S 80	os. Na Skarpie 8	19.02.2017		2
42	S 82	os. Kalinowe 17	12.02.2017	2m sł.	2 + 2
43	S 85	os. Złotego Wieku 4	15.02.2017		0
44	S 86	os. Jagiellońskie 18	22.02.2017		2
45	S 88	os. Szklane Domy 2	16.02.2017		0
46	S 89	os. Piastów 34 a	23.02.2017	1m sł.	2 + 1
47	S 92	os. Kalinowe 18	12.02.2017		1
48	S 100	os. Albertyńskie 36	01.02.2017		2
49	S 101	os. Jagiellońskie 9	22.02.2017	1m sł.	2
50	S 104	os. Wysokie 7	22.02.2017	2m sł.	3 + 2
51	S 129	os. Na Wzgórzach 13	23.02.2017	1m sł.	3 + 1
52	S 142	os. Wolica ul. Drożyska 13	24.02.2017		0
53	S 144	os. Boh. Września 13	01.06.2017		3
54	S 155	os. II Pułku Lotniczego 21	25.02.2017, 16.11.2017		0
55	S 156	ul. Centralna 39	08.02.2017		1
56	G 37	os. Złotego Wieku 36	15.02.2017	1m sł.	2 + 1
57	G 42	os. Strusia 19	22.02.2017	1m sł.	2 + 1
58	G 43	ul. Łuczanowicka 2 a	23.02.2017		0
59	G 44	os. Na Stoku 34	19.02.2017		2
60	G 48	os. Kolorowe 29	24.02.2017, 16.11.2017		2
61	ZSO 14/ S 52	os. Dywizjonu 303 66	04.03.2017, 16.11.2017		4
62	ZSO 19	os. Willowe 1	22.02.2017	2m sł.	0 + 1
63	ZSO 52	Kościelniki ul. Sawy-Calińskiego 12	24.02.2017	1m sł.	0
64	ZSOI 5	os. Słoneczne 12	29.02.2017, 16.11.2017		1
65	ZSOI 6	os. Na Stoku 52	18.02.2017, 16.11.2017	2m sł.	3 + 1
66	ZSOS 1	os. Handlowe 4	16.02.2017, 15.10.2017	1m sł.	1 + 1
67	ZSOS 2	os. Teatralne 35	29.02.2017, 07.10.2017		0
68	ZSP 5	os. Oświecenia 30	25.02.2017, 10.11.2017	1m sł.	0
69	ZSP 9	os. Wyciąże ul. Prawocheńskiego 7	24.02.2017		0
70	ZSS 6	ul. Ptaszyckiego 9	03.03.2017	1m sł.	1
71	ZEO - Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek (tylko 2 mieszkania służbowe)	os. Jagiellońskie 17	10.06.2017	2m sł.	2

Inż. Józef Kiciński
 Upr. do proj. inst. sanit.
 BPP Upr. 058/83
 Upr. do kier. nadz. i kontr.
 UAN-Upr. 2000/01

Załącznik nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia

Wykaz placówek z Dzielnic I-VII Miasta Krakowa posiadające system detekcji gazu			
Dzielnice I-VII			
Lp	Placówka	Adres	termin następnej kontroli
1.	P-9	ul. Młaskotów 9	03.2017
2.	P-61	ul. Rajska 14	03.2017
3.	P-65	ul. Strzelców 5	03.2017
4.	P-75	ul. Grottgera 28	07.2017
5.	P-76	ul. Emaus 29	03.2017
6.	P-82	ul. Głowackiego 2	03.2017
7.	S-1	ul. Św. Marka 34	03.2017
8.	S-3	ul. Topolowa 22	03.2017
9.	S-4	ul. Smoleńsk 5-7	11.2017
10.	S-32	ul. Królowej Jadwigi 78	03.2017
11.	S-48	ul. Księcia Józefa 337	03.2017
12.	S-50	ul. Katowicka 28	03.2017
13.	S-67	ul. Kaczorówka 4	03.2017
14.	S-138	ul. Wierzyńskiego 3	03.2017
15.	ZSP-2	ul. Porzeczkowa 2	03.2017
16.	ZSP-3	ul. Miodowa 36	03.2017
17.	ZSP 6	ul. Dietla 70	10.2017
18.	ZSiPS	ul. Lubomirskiego 22	12.2017

Wykaz placówek z Dzielnic VIII-XIII Miasta Krakowa posiadające system detekcji gazu			
Dzielnice VIII-XIII			
Lp	Placówka	Adres	termin następnej kontroli
1.	P-10	ul. Strąkowa 7	12.2017
2.	P-11	ul. Saska 11	03.2017
3.	P-33	ul. Rzącka 1	03.2017
4.	P-51	ul. Estońska 2	03.2017
5.	P-58	ul. Skośna 2	03.2017
6.	P-133	ul. Benedyktyńska 4	03.2017
7.	S-40	ul. Pszczelna 13	11.2017
8.	S-43	ul. Myślenicka 112	03.2017
9.	S-54	ul. Tyniecka 122	03.2017

AW.

10.	S-62	ul. Ćwikłowa 1	03.2017
11.	S-65	ul. Golikówka 52	03.2017
12.	S-97 Filia	ul. Armii Kraków 76	03.2017
13.	S-124	ul. Weigla 2	03.2017
14.	S-124 Filia	ul. Sucharskiego 38	03.2017
15.	S-132	ul. B. Śmiałego 6	03.2017
16.	S-134	ul. Kłuszynska 46	06.2017
17.	G-24	ul. Montwiła Mireckiego 29	04.2017
18.	G -35	ul. Limanowskiego 60/62	11.2017
19.	ZSO-15	ul. Rydygiera 20	03.2017
20.	SOSW	ul. Zamoyskiego 100	12.2017

Wykaz placówek z Dzielnic XIV-XVIII Miasta Krakowa posiadające system detekcji gazu			
Dzielnice XIV-XVIII			
Lp	Placówka	Adres	termin następnej kontroli
1.	P-98	oś. Centrum B 11	02.2017
2.	P-105	oś. Spółdzielcze 5	02.2017
3.	P-177	Os. Kombatantów 13	02.2017
4.	P-182	oś. Dywizjonu 303 12	02.2017
5.	S-74	ul. Branicka 26	02.2017
6.	S-78	ul. Jaskrowa 5 os. Wadów	02.2017
7.	S-142	ul. Drożyska 13 oś. Wolica	02.2017
8.	G-43	ul. Łuczanowicka 2a	02.2017
9.	ZSO-52	ul. J.Sawy-Calińskiego 12 Kościelniki	02.2017
10.	ZSP-5	oś. Oświecenia 30	02.2017
11.	ZSP-9	ul. Prawocheńskiego 7 oś. Wywiąże	02.2017
12.	ZSS-6	ul. Ptaszyckiego 9	02.2017

Jolanta Zbiegień
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Upr. Nr 247/2002

Inż. Józef Kiciński
Upr. do pr. inst. sanit.
BPR Upr. 368/83
Upr. do kier. nadz. i kontr.
UAN-Upr. 290/85

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Inż. Dariusz Kocur
nr upr. UAN-UPR 514/87

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Magdalena Macieja
upr. MAP/0263/OWOS/12

Protokół z przeglądu stanu technicznego czynnej
instalacji gazowej w budynku:

Przy ulicy.....w Krakowie

Przeprowadzony dnia

Wykonany przegląd spełnia wymagania Ustawy z dnia 07.07.1994r. **Prawo Budowlane** (Dz.U. 06.156.1118 z późn. zmianami) i został przeprowadzony z wytycznymi **Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego** (IA/TG/469/95 z dnia 24.07.1995 r.) dotyczącymi wykonywania przeglądów gazowych .

1. Skład zespołu prowadzącego przegląd :

- Właściciel (administrator)
- Uprawniony wykonawca

2. W trakcie prac dokonano :

- przeglądu pomieszczeń, w których zlokalizowane są instalacje.....
- przeglądu dostępu do zaworów i kurków
- sprawdzenia przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków
- kontroli szczelności połączeń gwintowanych i spawanych oraz kurków

- sprawdzenie stanu urządzeń gazowych (wymienić)w poszczególnych lokalach i prawidłowości ich działania:

.....

3. Wykonano uproszczoną próbę szczelności przy udziale administratora za pomocą czujnika metanu .

4. W wyniku przeprowadzonej próby instalacja gazowa jest szczelna – nieszczelna i nadaje się – nie nadaje się do dalszej eksploatacji .*

5. Dalsze użytkowanie instalacji i aparatów gazowych nie zagraża – zagraża bezpieczeństwu publicznemu oraz życiu i mieniu użytkowników . *

6.Uwagi:

.....

7. Na tym protokół zakończono i podpisano .

- Właściciel (administrator) -

- Wykonawca -

*/- Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2b do opisu przedmiotu zamówienia

NR KLIENTA:		PROTOKÓŁ KONTROLI SYSTEMU DETEKCJI/POMIARU GAZÓW				Pieczęćka firmy	
KLIENT:							
OBIEKT:							
Test urządzeń przeprowadzono gazowym materiałem odniesienia atestowanym przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu (na życzenie atest do wglądu w siedzibie serwisanta).							
DATA KONTROLI:		(P) OZNACZA WYNIK POZYTYWNY, (N) OZNACZA WYNIK NEGATYWNY					
SYSTEM I	TYP	NR FABRYCZNY	LOKALIZACJA	MEDIUM	PROGI/ ZAKRES	WYNIK KONTROLI	UWAGI:
CENTRALA I							
DETEKTORY	1						
	2						
	3						
	4						
URZĄDZENIA PERYFERYJNE*							
FUNKCJE STEROWNICZE SYSTEMU*							
OPINIA TECHNICZNA:		System sprawny metrologicznie/funkcjonalnie. Po wykonaniu serwisu system pozostawiono włączony, sprawny/z uwagami* w trybie czuwania.					
UWAGI KOŃCOWE:		TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI:					

* jeśli dotyczy

KLIENT:

SERWISANT:

PROTOKÓŁ WYKONANIA SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO, PRZECZYSZCZENIA I KONSERWACJI PIECYKA GAZOWEGO

Pieczęć Wykonawcy

DANE UŻYTKOWNIKA Nazwa	DANE PIECYKA nazwa
	Typ/ Numer fabryczny i rok produkcji
Lokalizacja urządzenia:	Data przekazania do eksploatacji
	Na gwarancji /po gwarancji *

STAN TECHNICZNY PIECYKA	dobry/ zły/do wymiany/do naprawy *
CZĘŚCI, KTÓRE NALEŻY WYMIENIĆ	
STAN RURY SPALINOWEJ	dobry/ zły/do wymiany *
MATERIAŁ Z JAKIEGO JEST WYKONANA RURA SPALINOWA	STAL KWASOODPORN TAK /NIE *
ANALIZA SPALIN SPRAWDZENIE STĘŻENIA TLENKU WĘGLA NIEROZCIĘCZONEGO	
WYKONANIE PRZECZYSZCZENIA I KONSERWACJI	TAK /NIE *

UWAGI

Uwagi, wnioski, spostrzeżenia

POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUGI

SPORZĄDZIŁ	ODEBRAŁ
Data i podpis	Data i podpis

*Niepotrzebne skreślić