


Oznaczenia:

G10 – gazomierz miechowy typu G10
KO – kurek kulowy gazowy odcinający
Kk – kurek kulowy gazowy odcinający przy urządzeniach gazowych
Fs – filtr siatkowy
ZB – zawór elektromagnetyczny odcinający klapowy gwintowany
dex – detektor gazowy
SOA – sygnalizator optyczno-akustyczny
Cent MD 2.Z – centralka sterująca aktywnego systemu ochronny przed wybuchem gazu
GAS – instalacja podłączenia czujników, sygnalizatora i zaworu MAG
– rurociągi instalacji gazowej (rura stalowa czarna bez szwu)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temat: | Projekt budowlany remontu kotłowni gazowej wraz z robotami i instalacjami towarzyszącymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Smoleńsk w miejscowości Kraków gmina Kraków | | |
| Adres obiektu: | ul. Smoleńsk nr 5–7, 31–108 Kraków gmina Kraków | | |
| Temat rysunku: | Aksonometria instalacji gazowej | | |
| Projektował: mgr inż. Sławomir Mucha | Upr. specjalności instalacyjnej MAP/0260/POOS/06 | | Podpis; |
| Sprawdził: Zbigniew Mucha | Upr. specjalności instalacyjnej KL 37/92 | | Podpis; |
| Data | Faza | Skala | Nr rysunku |
| maj 2016 r. | P B | 1:50 | 7 |

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl