OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM–SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W SIECI TN–S



UWAGA!
1. W istniejącej rozdzielnicy należy dołożyć projektowane elementy.
2. Na cienko zostały pokazane istniejące elementy rozdzielnicy, które pozostają bez zmian.
3. Obwody istniejące pozostają bez zmian
4. Rozdział układu sieci wykonać w istniejącej tablicy TR3

Opis odpływu	Istniejące zasilanie	
Ps [kW]		
Pi [kW]		

Istniejący obwód zasilający
–

Istniejący obwód zasilający
–

Opis odpływu		Wypust 3-faz Szafka sterująca pompy
Ps [kW]	3,6	
Pi [kW]	4,0	4,0

Zmiana	Lp.	Opis zmiany		Podpis

Biuro Projektowe:

Obiekt: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 4 UL. ŻABIA 20 W KRAKÓW, DZ.1277 PODGÓRZE

Nazwa rysunku: SCHEMAT STRUKTURALNY ISTNIEJĄCEJ TABLICY TR3

Funkcja	Nazwisko	Nr. upraw.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Łukasz Biedroń	MAP/0036/POOE/10		11.2016
Zespół projektowy	inż. Piotr Kania			
Sprawdził	mgr inż. Stanisław Hamerski	MAP/0274/PWOE/06		11.2016

Nr rysunku:	Format:	Faza:	Zmiana:	Nr ark.:	Ilość ark.:
E/1.01	A4	PW	–	1	1