

Przedmiar prac

Usunięcie usterek systemów detekcji instalacji gazowych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie w dzielnicach I-XVIII Miasta Krakowa

Lp.	Dzielnica	Placówka	Adres	Zakres prac	Kwota netto	Kwota brutto
1	VII	P-9	ul. Młaskotów 9	Konieczna wymiana całości systemu oraz montaż sterownika zaworu		
2	XI	P-33	ul. Rzącka 1	Konieczny montaż sterownika zaworu.		
3	I	P-44	ul.Żóławskiego 9	Konieczna wymiana całości systemu wraz z zaworem.		
4	XVII	P-63	ul. Zagościniec 1	Konieczna wymiana całości systemu wraz z zaworem.		
5	VIII	P-71	ul. Ludwinowska 6	Konieczna wymiana całości systemu wraz z zaworem.		
6	II	P-79	ul.Widok 23	Konieczna wymiana całości systemu wraz z zaworem.		
7	VI	P-82	ul. Głowackiego 2	Konieczna wymiana pakietu akumulatorów w centrali		
8	XVIII	P-98	os. Centrum B 11	Konieczna wymiana całości systemu wraz z zaworem.		
9	XVIII	P-105	os. Spółdzielcze 5	Konieczna wymiana całości systemu wraz z zaworem.		
10	XV	P-177	os. Kombatantów 13	Konieczna wymiana całości systemu wraz z zaworem.		
11	I	S-7	ul.Spasowskiego 8	Konieczna wymiana całości systemu wraz z zaworem.		
12	X	S-43	ul. Myślenicka 112	Konieczna wymiana pakietu ak w centrali		
13	IV	S-67	ul. Kaczorówka 4	Konieczna wymiana detektora. Zaleca się montaż zaworu samozamykającego.		
14	XVII	S-78	ul. Jaskrowa 5 os. Wadów	Konieczna wymiana całości systemu wraz z zaworem.		
15	X	S-97 Filia	ul. Armii Kraków 76	Zalecany montaż systemu oraz zaworu samozamykającego		
16	XVIII	S-142	ul. Drożyska 13 oś. Wolica	Konieczna wymiana całości systemu wraz z zaworem.		
17	XII	ZSO-15	ul. Rydygiera 20	Konieczna wymiana całości systemu wraz z zaworem.		
18	XV	ZSP-5	os. Oświecenia 30	Konieczna wymiana całości systemu wraz z zaworem.		
			RAZEM		- zł	- zł