

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków
infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl



Kraków dn. 2017-09-13

Pan Piotr Pyrek
ul. Lea 114/319
30-133 Kraków

TD/ OKR/OMP/2017-09-13/0000047

Pismo znak: OKR/OMP/WN/1008771433/2017

OŚWIADCZENIE O MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW O MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ WIĘKSZEJ NIŻ 300,0 kW.

Wnioskodawca: Muzeum Inżynierii Miejskiej
ul. Świętego Wawrzyńca 15
33-332 Kraków

Obiekt: 3 istniejące obiekty przeznaczone do przebudowy i modernizacji

Adres projektowanego obiektu: Kraków ul. Stella Sawickiego dz.nr 158/13 obr. 0007 Nowa Huta

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2017-06-28 w oparciu o ustawę z dnia 10-04-1997 roku – Prawo energetyczne oraz Ustawę z dnia 07-07-2004 roku – Prawo Budowlane oświadczamy, że istnieje możliwość przyłączenia projektowanego obiektów z mocą przyłączeniową 300,0kW.

Przyłączenie będzie możliwe do realizacji w ramach istniejącej sieci

Przyłączenie będzie wymagać:

- dostosowania stacji transformatorowej nr 2341 do zwiększonego poboru mocy i wyprowadzenia obwodów niskiego napięcia
- budowy przyłączy kablowych ze stacji transf nr 2341 wraz zabudową złączy/ zestawów złączowo-pomiarowych
- wykonania instalacji elektrycznych obiektów

Przyłączenie obiektu wymaga :

- uzyskania warunków przyłączenia
- zawarcia i zrealizowania Umowy o przyłączenie

Niniejsze oświadczenie traci ważność po upływie jednego roku od daty jego wydania, jeżeli w tym okresie nie zostaną wydane warunki przyłączenia.

Niniejsze oświadczenie wydaje się w celu uzyskania warunków zabudowy /decyzji ULICP dla obiektu.

Niniejsze oświadczenie nie stanowi podstawy do przystąpienia do prac projektowych i budowlanych w zakresie przyłączenia.

Oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nie narzuca na Spółkę Dystrybucyjną obowiązku późniejszego przyłączenia klienta wg opłaty taryfowej oraz w ściśle określonym terminie.

Powyższe oświadczenie ma charakter informacyjny i może ulec zmianie.

Dla kolizji projektowanej zabudowy z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi

Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.

Przygotował Krzysztof Seweryn

Kopie:

1 x OMP2

(Pełnomocnik OSD)