RELIKT PODTORZA W KONDYGNACJI PIWNIC
/OBRYS ZACHOWANEJ POWIERZCHNI/

SCHODY /S5/

[D] 0/07 | 1172,20 m2
SALA WYSTAWOWA (HALA D1)
80 OSÓB

istniejący otwór drzwiowy do zamurowania

ściana żelbetowa gr. 20 cm od poz.- 5,30 do poz.+ 3,98.

Poz.2.1. Schody stalowe: stopnie z kraty pomostowej na belkach policzkowych [240.

stalowe elementy konstrukcyjne antresoli - belki IPE270 należy zabezpieczyć pożarowo do odporności R60;

stalowe słupy antresoli 15x15 cm należy zabezpieczyć pożarowo do odporności R60;

belka policzkowa [220

Poz.2.1. Schody stalowe: stopnie z kraty pomostowej na belkach policzkowych [220.

Poz.4.1. Antresola nad parterem

istniejąca prowadnica przeznaczona do częściowego zdemontowania; należy pozostawić dwa przęsła prowadnicy wraz z suwnicą

istniejąca pochylnia i schody przeznaczone do przebudowy

pochylnia: wysokość 42cm, nachylenie 10%

istniejąca prowadnica w całości przeznaczona do zachowania

WIDZWIG OSOBOWY /D1/

SCHODY /S3/ 12x17,5x28

SCHODY /S4/ 13x17,5x28

SCHODY /S7/ 13x17,5x28

HALA D1

HALA D2

HALA D3

HALA D4

HALA D5

HALA D6

[D] 0/04 | 19,31 m2
WC DAMSKI
DLA 60 OSÓB

[D] 0/05 | 20,11 m2
WC MĘSKI
DLA 60 OSÓB

[D] 0/06 | 169,50 m2
SALA WYSTAW CZASOWYCH (HALA D2)
25 OSÓB

[D] 0/03 | 25,78 m2
HOL KOMUNIKACYJNY

[D] 0/02 | 43,30 m2
SZATNIA

[D] 0/08 | 178,90 m2
SALA WYSTAW CZASOWYCH (HALA D5)
25 OSÓB

[D] 0/09 | 118,56 m2
BIBLIOTEKA (HALA D6)
25 OSÓB

Belki stalowe załamane powyżej istniejącego dachu: poziom dolny + 5,30, poziom górny + 5,77; oparcie na ścianach bocznych.

Ruszt stalowy pod agregat wody lodowej został przeliczony dla podanych obciążeń; masa robocza urządzenia 1302 kg

Hala D 6 - pomieszczenie użytkowane - wykończenie - płyta płetwiem

istniejąca antresola wraz z konstrukcją przeznaczona do rozbiórki

Poz.2.2. Schody stalowe: stopnie z kraty pomostowej na belkach policzkowych [300.

SCHODY /S3/ (istniejące)

Poz.2.1. Antresola nad parterem: płyta żelbetowa gr. 12 cm spoczywa na ruszcie stalowym z belek IPE 270

belka policzkowa [300

stalowe słupy antresoli 15 x 15cm należy zabezpieczyć pożarowo do odporności R60

stalowe elementy konstrukcyjne antresoli - belki IPE270 należy zabezpieczyć pożarowo do odporności R60

dolem oparcie belek policzkowych na sklepieniu odcinkowym podpartym belką HEB 120

Belka policzkowa przyścienna kotwiona do filarów ściany; obie belki policzkowe stężyć w poziomie podestu

NA 3 I 140

NA 3 I 200

Beton B 30
Stal zbrojeniowa A - III
Stal profilowa St3SX
Elektrody EB150

+/- 0,0 = 204,09 m n.p.m.

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o. o.
31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl

OBIEKT: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
ADRES: Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 15
NR EDIKAI: Działka 1255, obręb 12, Kraków - Śródmieście

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Ewa Prochwicz — upr. BPP 2669/0, PSOZ 5519E
SPRAWDZIŁ: Jerzy Wijas
SPRAWDZAJĄCY: inż. Jacek Gałecki — upr. 252 - Km72

FAZA: Projekt budowlany przebudowy i remontu budynku.
DATA: lipiec 2015
BRANŻA: KONSTRUKCJA
TEMAT RYSUNKU: Rzut parteru - plan deskowania stropów nad antresolami w Hali D4 i D5
SKALA: 1 : 50
NUMER RYSUNKU: K - D - 3